



FILE NAME	FSCM NO	SHEET	SCALE
499kW-os kiseromü		1:1	
SIZE	DRAWN	CHECK	APPR.
A3	2016.12.09.	Magyarosi Imre	
ISSUED	REV	CONTRACT NO	

4. sz. melléklet

D8 NS 1000
 +Micrologic 2.0 védelmi egység
 Névleges áram: 1000A
 Beállított áram: In=720A
 Icu=120kA
 Kioldási idő: Iz=2In; t<20ms

B5-B6
 Olvadóbétét adatai:
 NH2 400A 120kA

Összekötő kábel (4xNAYY3x240+240)