

Kiserőmű védelmi beállítási értékei:

5 sz. melléklet

Megnevezés:	Mértékegység:	Elosztói szabályzatban előírt tartomány:		Beállított értékek, a beállítás helye szerint:		
		-tól:	-ig:	Inverter	Intelipro	
Feszültség csökkenési védelem	V	230	161	184	180	
	s			5	10	
Feszültség növekedési védelem	V	230	264,5	253	260	
	s			10	15	
Frekvencia csökkenési védelem	Hz	50	47	47,5	47,5	
	s			10	15	
Frekvencia növekedési védelem	Hz	50	52	51,5	51,5	
	s			10	15	
Frekvencia változás védelem	Hz/s				Tiltva	
	period				Tiltva	
Frekvencia függő teljesítmény szabályozás	40%Pw/Hz	50,2Hz<40%/Hz		50,2		
	s			0		
Földzárlat védelem	mA				50mA	
Visszakapcsolási idő	s			300	2	
Vektor ugrás védelem	Δf_i	$\Delta f_i \leq \pm 10^\circ$			8°	
	s				30ms	
Túláram védelem	%	I_n	1,1 I_n	1.1 I_n	2 I_n	
	s			10	1	
Fordított áramirány védelem	A				150	
	s				5	
Fordított teljesítményirány (Vissz-Watt) védelem	%Pn				Tiltva	
	s					
Névleges teljesítmény (AC)beállítás	kW				499	
Névleges áram beállítás	A				723	

2016.12.10