

**TOLNA VÁRMEGYEI
BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ
SZEKSZÁRD**

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

2025.

Tartalomjegyzék

ELSŐ RÉSZ	3
I. FEJEZET	
A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA.....	4
II. FEJEZET	
A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	6
III. FEJEZET	
A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE ÉS A TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK-BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK.....	9
MÁSODIK RÉSZ	14
I. FEJEZET	
A KÓRHÁZ TERÜLETÉN HASZNÁLT ANYAGOK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA ÉS AZOKRA VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK	14
II. FEJEZET	
A TEVÉKENYSÉGRE ÉS A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK.....	20
III. FEJEZET	
A TEVÉKENYSÉGRE ÉS A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK (MŰTÁRGYAK, ESZKÖZÖK).....	34
IV. FEJEZET	
A TEVÉKENYSÉGRE ÉS A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK (ÉPÍTMÉNYEK, ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK).....	40
V. FEJEZET	
AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG KÜLÖNÖS SZABÁLYAI, ANNAK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSÁRA, ILLETŐLEG EGYEZTETÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK.....	46
VI. FEJEZET	
A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL, TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉVEL, MEGISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS A MUNKAÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK	47
VII. FEJEZET	
A MUNKAÁLLALÓK A TŰZESÉT VAGY MŰSZAKI MENTÉST IGÉNYLŐ ESEMÉNNYEL KAPCSOLATOS FELADATAI	52
HARMADIK RÉSZ	56
I. FEJEZET	
A KÓRHÁZ LÉTESÍTMÉNYEIBEN NAPSZAKONKÉNT VÁLTOZÓ LÉTSZÁMÚ MUNKAÁLLALÓK IGÉNYBEVÉTELE.....	56
II. FEJEZET	
A BETEGEK KIMENTÉSÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HELYI, ILLETVE A TÉNYLEGESEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LÉTSZÁM, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MOZGÁSKÉPTLEN VAGY KORLÁTOZOTTAN MOZGÁSKÉPES SZEMÉLYEK KIMENTÉSÉNEK MÓDOZATAIRA ÉS A BEFOGADÓ HELY MEGJELÖLÉSÉRE.....	57

III.	FEJEZET	
A KÓRHÁZBAN ÁTMENETTILEG TARTÓZKODÓK (LÁTOGATÓK, VIZSGÁLATON MEGJELENTEK STB.) MENTÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA		58
IV.	FEJEZET	
KÜLÖNLEGES MENTÉSI FELADATOK.....		58
V.	FEJEZET	
A GYÓGYÍTÓ MUNKÁHOZ ELENGEDHETETLEN EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓK, VALAMINT GÉPEK, MŰSZEREK, EGYÉB ESZKÖZÖK STB. MENTÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSE		58
NEGYEDIK RÉSZ		59
I.	FEJEZET	
A FELÜGYELETI SZERVEKRE ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK		59
II.	FEJEZET	
KÜLÖN JOGSZABÁLY SZERINT MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ ÉS SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ MAGÁNSZEMÉLYEKRE, JOGI SZEMÉLYEKRE, MAGÁN-ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK		59
III.	FEJEZET	
A KÓRHÁZ TERÜLETÉN TARTÓZKODÓ ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK		60
IV.	FEJEZET	
JOGSZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ, BEJELENTÉSI, ENGEDÉLYEZTETÉSI ÉS EGYEZTETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK		60
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK		65

Módosítás sorszáma	Módosítás leírása	Módosítást végezte	Módosítás dátuma	Verzió
1.	Szabályzat kidolgozása	Hollósi Tibor	2020.02.20.	v1
2.	Szabályzat aktualizálása	Hollósi Tibor Halbaksz Ferenc	2022.06.27.	v2
3.	Pneumatikus csőposta rendszer tűzvédelmi használati szabályok	Hollósi Tibor Halbaksz Ferenc	2023.07.11.	v2.1
4.	Szabályzat aktualizálása	Hollósi Tibor Halbaksz Ferenc	2024.01.31.	v3
5.	Szabályzat aktualizálása	Hollósi Tibor Halbaksz Ferenc	2024.10.31.	v3.1
6.	Szabályzat kidolgozása	Hollósi Tibor Halbaksz Ferenc	2025.03.27.	v4.1

ELSŐ RÉSZ

I. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

„a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI. törvény értelmében, miszerint:

KIVONAT

Általános személyi hatály

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed

- a) Magyarország területén tartózkodó magánszemélyekre;
- b) Magyarország területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, ezek hiányában a viszonyosság irányadó;

Általános tárgyi hatály

2. § (1) A tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket az e törvény hatálya alá tartozóknak a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint kell teljesíteni.

1. A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) szervezeti és személyi hatálya:

- 1/1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház és Intézményeivel (továbbiakban: Kórház) egészségügyi szolgálati munkaviszonyban álló és más jogállásban foglalkoztatott munkavállalókra, valamint a Kórház területén tevékenységet végző és tartózkodó, - továbbá külön jogszabály szerint munkaviszonyban álló és szolgáltatást nyújtó - magánszemélyekre, jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire.
- 1/2. A tűzvédelmi rendelkezéseket - ezen Szabályzatban foglalt eltérésekkel - a Kórház területén tevékenységet végző felügyeleti szerveknek és együttműködőknek be kell tartani.
- 1/3. A tűzvédelmi rendelkezéseket - ezen Szabályzatban foglalt eltérésekkel - a Kórház területén tevékenységet végző, - külön jogszabály szerint munkaviszonyban álló és szolgáltatást nyújtó - magánszemélyeknek, jogi személyeknek, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek be kell tartani.
- 1/4. A tűzvédelmi rendelkezéseket - ezen Szabályzatban foglalt eltérésekkel - a Kórház területén tartózkodó, valamint az egészségügyi ellátásban érintett magánszemélyeknek is érvényesíteniük kell.

2./A

A Szabályzat területi és tárgyi hatálya:

- 2/1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Kórház tulajdonában, használatában kezelésében és bérleményeiben lévő létesítményekre, építményekre, épületekre, szabad terekre, gépekre, berendezésekre, eszközökre, továbbá az anyagokra és a technológiák alkalmazására.
- 2/2. A tűzvédelmi rendelkezéseket - ezen Szabályzatban foglalt eltérésekkel - a Kórház területén külön jogszabály szerint munkaviszonyban álló és szolgáltatást nyújtó - magánszemélyek, jogi személyek, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei által használt létesítményekre, építményekre, épületekre, szabad terekre, gépekre, berendezésekre, eszközökre, továbbá az anyagokra és a technológiák alkalmazására is érvényesíteni kell.
- 2/3. A tűzvédelmi rendelkezéseket érvényesíteni kell az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) szerint:

- a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, a létesítéskor figyelembe vett, a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló körülmények, feltételek változása,
- b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata,
- c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása,
- d) anyagok előállítása, használata, tárolása,
- e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata,
- f) a szabadtéri rendezvények tartása, valamint
- g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység során.

MEGJEGYZÉS: A Szabályzatban jelölt dőltbetűvel szedett részek elsősorban „a Közbiztonsági és Ellátási Főigazgatóságról” szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet szerinti tűzvédelmi kötelezettségek és feladatok ellátására irányul.

2/B.

A Szabályzat személyi - területi és tárgyi hatályával összefüggő különös rendelkezések:

„a Közbiztonsági és Ellátási Főigazgatóságról” szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

(továbbiakban: **RENDELET**)

értelmében, miszerint:

KIVONAT

1. § (1) A Közbiztonsági és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) az államháztartásért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

3. § (1) A Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve központi beszerző szervként:

n) az állami, Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott és az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó fővárosi és vármegyei költségvetési intézmények (a továbbiakban: kórház) részére a **3. mellékletben** meghatározott ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokat biztosítja.

KIVONAT A 3. MELLÉKLETBŐL TŰZVÉDELMEET ÉRINTŐEN

3. melléklet a 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez

Kórházak részére biztosított ingatlanüzemeltetési szolgáltatások

2. Műszaki üzemeltetés, karbantartás – kivéve orvostechnikai eszközök – és az ezekkel összefüggő épületfelújítás

2.1. Gondnoki feladatok ellátása

2.2. Épületgépészeti üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás és az ezekkel összefüggő épületfelújítási feladatok

2.3. Épületvillamossági üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás és az ezekkel összefüggő épületfelújítási feladatok

2.4. Építészeti karbantartás, hibaelhárítás és az ezekkel összefüggő épületfelújítási feladatok

3.1. Takarítás (épületen belüli napi és időszakos takarítás, épületen kívüli takarítás, hóeltakarítás, csúszásmentesítés, kertgondozás és -ápolás)

4. Biztonsági szolgáltatások

4.1. Épület élőerős őrzés-védelme

4.2. Recepció és egyéb élőerős szolgáltatások

5. Biztonságtechnikai berendezések üzemeltetése

5.1. Beépített tűzjelző és oltórendszerek üzemeltetése, karbantartása, javítása

5.2. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek üzemeltetése, karbantartása, javítása

6. Épületekkel kapcsolatos, üzemeltetőt terhelő tűz- és munkavédelmi, valamint egyéb veszélyelhárítási feladatok ellátása

6.1. Tűzoltó készülékek karbantartása, üzemeltetési ellenőrzése

- 6.2. **Tűzcsapok** karbantartása, üzemben tartói ellenőrzése
- 6.3. **Tűz- és munkavédelmi szemle** végzése
- 6.4. **Üzemeltetői tűzvédelmi szabályzat** készítése, felülvizsgálata
- 6.5. **Üzemeltetőt terhelő katasztrófavédelmi és veszélyelhárítási** tervek készítése

3. A Szabályzat szervezeti és területi hatályát érintő létesítmények és szervezeti egységek a Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) figyelembevételével:

LÉTESÍTMÉNYEK

- 3/1. Tolna Vármegyei Balassa János Kórház „Régi Kórház” (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2.) HRSZ: 1876/6
- 3/2. Tolna Vármegyei Balassa János Kórház „Központi Kórház” (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.) HRSZ: 4727/7, HRSZ: 4727/6, HRSZ: 4727/1
- 3/3. Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Mosoda és textilgyártóüzem (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.) HRSZ: 4709/1
- 3/4. Kórház elérhetősége:
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.
Telefon, Fax:
(+36)74 501-500, (+36)74 501-530
E-mail:
info@tmkorkorhaz.hu
Internet:
<http://portal.tmkorkorhaz.hu/>

II./A FEJEZET

A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A KÓRHÁZ VONATKOZÁSÁBAN

1. A Kórháznál az SZMSZ rendelkezései értelmében közvetlen első számú és munkahelyi vezetőnek minősül:

- 1/1. Főigazgató
- 1/2. A mellékletben jelölt munkahelyi vezetők (továbbiakban: szervezeti egységek vezetői)

2. A Szabályzatban foglaltak érvényesítésével összefüggő általános jogok és kötelezettségek:

- 2/1. A tűzvédelmi feladatok végrehajtásának megszervezéséért a Főigazgató a felelős.
- 2/2. A tűzvédelemmel összefüggő feladatok irányításáért, végrehajtás ellenőrzéséért a Gazdasági igazgató a felelős.
- 2/3. A tűzvédelmi feladatokat - vállalkozás útján – a Halbaksz Mérnöki Kft. (1119 Budapest, Andor u. 21/C. fszt.1.) (továbbiakban: Mérnöki Kft.) a Gazdasági igazgató megbízása alapján szerződés szerint látja el.
- 2/4. A Mérnöki Kft. tűzvédelmi feladatainak és kötelezettségeinek a Kórház tűzvédelmi vezetője (továbbiakban: tűzvédelmi vezető) útján tesz eleget.

3. A Főigazgató tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei:

- 3/1. Kialakítja a Kórház tűzvédelmi működéshez és az eredményes munkához szükséges, személyi, feltételeket.
- 3/2. Meghatározza a Kórház sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi rendelkezéseket, annak végrehajtásának módját, feladatait, a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás rendjét.
- 3/3. Gondoskodik arról, hogy a Kórház munkavállalói munkába álláskor, továbbá szükség szerint, ezen Szabályzatban meghatározott időszakonként a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek.

- 3/4. Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi feladatokat arra szakmailag alkalmas személy lássa el.
- 3/5. Kikéri a tűzvédelmi vezető véleményét tűzvédelmi ügyben, továbbá minden olyan megbeszélésre meghívja, ahol a tűzvédelmi kérdés napirendre kerülhet.
- 3/6. Biztosítja a tűzvédelmi vezető részére a megjelenést - lehetőség szerint - más szakmai szervek által szervezett tűzvédelmi továbbképzéseken.
- 3/7. A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzések megnyitóján a tűzvédelmi vezetőjével együtt részt vesz, vagy intézkedésre jogosult vezetővel magát képviselteti.
- 3/8. A közvetlen fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik a tűzvédelmi vezető útján.
- 3/9. Elősegíti a tűzvédelmi vezető útján a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását.
- 3/10. Dönt, illetőleg intézkedik mindazon ügyekben, melyeket jogszabály vagy e Szabályzat kifejezetten hatáskörébe utal vagy melyeket saját hatáskörébe von.

4. A Szervezeti egység vezető tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei:

- 4/1. Köteles megismerni és elsajátítani a tűzvédelmi előírásokat, szabályokat.
- 4/2. Köteles gondoskodni a Szabályzatban foglaltak végrehajtásáról és rendszeres ellenőrzéséről.
- 4/3. Felelős a szervezeti egységének rendjéért, tisztaságáért, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért.
- 4/4. Felelős azért, hogy a vezetése alatt álló szervezeti egységénél a munkavégzés során a közlekedési, illetőleg a tűzoltó-felszereléshez vezető utak, valamint a kiürítésre számításba vehető útvonalak szabadok és nyithatóak legyenek.
- 4/5. Köteles az irányítása alá tartozó szervezeti egységénél a tűzvédelmi feladatok ellátásához a munkát úgy megszervezni, hogy minden tűzvédelmi előírás érvényesüljön.
- 4/6. Köteles tájékoztatni felettesét azokról a gátló körülményekről, mulasztásokról, melyek a Szabályzatban előírtak végrehajtását akadályozzák.
- 4/7. Köteles a munkavégzést azonnal leállítani, és haladéktalanul intézkedést tenni, amennyiben tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
- 4/8. Gondoskodik az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartásáról, annak előírászerű nyilvántartásáról.
- 4/9. Gondoskodik az új és/vagy áthelyezett munkavállaló munkába lépését megelőzően annak tűzvédelmi oktatásáról.
- 4/10. Biztosítja és kötelezi a részvételt az irányítása alá tartozó munkavállalók számára az előírt időközönkénti tűzvédelmi oktatásokon, vizsgákon.
- 4/11. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés üzemkész állapotát.
- 4/12. Köteles intézkedni a tűzvédelmi vezető észrevételeire.
- 4/13. Gondoskodik a tűzvédelmi vezető tájékoztatásáról, amennyiben szervezeti egységénél:
 - a) A tűzvédelemre kiható változás történt (átalakítás, rendeltetéstől eltérő használat stb.).
 - b) A tűzoltó készülékek, tűzvédelmi eszközök meghibásodásáról és rendelkezéséről.
- 4/14. Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót, aki:
 - a) Munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve tevékenységének következménye lehet tűz- vagy más rendkívüli esemény.
 - b) Nem ismeri a tűzvédelmi Szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit.
 - c) Figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson, valamint vizsgán.
- 4/15. Szervezeti egységénél köteles gondoskodni arról, hogy a munkaterületek helységei tűz esetén akadálytalanul megközelíthetőek legyenek, az ajtók, kijáratok nyithatósága biztosítva legyen.
- 4/16. Köteles részt venni vagy gondoskodni képviselőtől a szervezeti egységénél tartott tűzvédelmi hatósági szemlén, ellenőrzésen és segíteni a tűzvédelmi hatóság ellenőrző szerveinek munkáját.

- 4/17. Köteles az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést és javaslatot tenni feletteséhez.
- 4/18. Tűz esetén, a katasztrófavédelem megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a személyek mentését, az anyagi javak biztonságba helyezését.
- 4/19. Közreműködik és segíti a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati tevékenységét.

5. A Munkavállaló tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei:

- 5/1. Minden munkavállaló köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Szabályzat tartalmát megismerni, azokat betartani, a tüzeseteket megelőzni, valamint a tűzvédelmi vezető felhívásának eleget tenni.
- 5/2. Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson és vizsgán részt venni.
- 5/3. A munkaköréhez kapcsolódó gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.
- 5/4. Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
- 5/5. Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni.
- 5/6. A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket a Szabályzatban foglaltak szerint használni.
- 5/7. A Szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi, ismétlődő, valamint a rendkívüli tűzvédelmi oktatáson, képzésen és vizsgán. A tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványt köteles megőrizni, szükség esetén azt a munkavégzése során a tűzvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátani.
- 5/8. A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- 5/9. A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható állapotban tartani.
- 5/10. Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat köteles maradéktalanul betartani.
- 5/11. Mindazon épületeknél, ahol beépített tűzjelző berendezés létesítésére került sor és ott, amennyiben - műszaki meghibásodásból, vagy gondatlanságból adódóan - érzékelő vagy kézi jelzésadó aktiválása történt megteszi a szükséges intézkedéseket.
- 5/12. Tűz esetén, a katasztrófavédelem megérkezéséig részt vesz a biztonsági szabályok betartása mellett a tűz oltásban, a személyek mentésében, az anyagi javak biztonságba helyezésében.
- 5/13. Közreműködik a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati tevékenységében.

II./B FEJEZET

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK A KÓRHÁZ LÉTESÍMÉNYEIBEN MÁS JOGÁLLÁSÚ SZERVEZETI EGYSÉGEKNÉL FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRINTŐ ELŐÍRÁSOK A RENDELET VONATKOZÁSÁBAN

„a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI. törvény értelmében, miszerint:

KIVONAT

19. § (1) *A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha*

- a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,
- (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.
- (2a) Az (1) bekezdésbe nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben közzétett, általános tűzvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: általános tűzvédelmi szabályzat).

**„a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról” szóló
101/2023. (XII. 29.) BM rendelet értelmében, miszerint:**

KIVONAT

1. A tűzvédelmi szabályzat

1. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 19. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély és jogi személy a rendeltetésszerű tevékenysége megkezdése előtt elkészíti a tűzvédelmi szabályzatot, és a tevékenység megkezdésének időpontjától elrendeli annak alkalmazását.

(2) A tűzvédelmi szabályzatot a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza, és naprakészen tartja.

2. Az általános tűzvédelmi szabályzat

4. § (1) A Ttv. 19. § (2a) bekezdése szerinti gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy – ha 2. § szerinti tűzvédelmi szabályzatot nem készít – az 1. melléklet szerinti általános tűzvédelmi szabályzatot alkalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti általános tűzvédelmi szabályzatot a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy a rendeltetésszerű tevékenysége megkezdésétől alkalmazza.

III. FEJEZET

**A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSI ÉS
IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE ÉS A TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK-BERENDEZÉSEK
VONATKOZÓ SZABÁLYOK**

1. A tűzvédelmi szervezet tagjai:

- 1/1. Főigazgató
- 1/2. Főigazgató-helyettes, orvos igazgató
- 1/3. Gazdasági igazgató
- 1/4. Ápolási igazgató
- 1/5. Szervezeti egység vezetők
- 1/6. Tűzvédelmi vezető
- 1/7. Munkavédelmi vezető
- 1/8. Környezetvédelmi vezető

2. A tűzvédelmi szervezet feladatai és működési rendje:

- 2/1. A Főigazgató gondoskodik a Kórház tűzvédelmi szervezetének jogszabály szerinti működtetéséről.
- 2/2. A Gazdasági igazgató a Főigazgató távollétében, valamint átruházott jogkörénél fogva a Kórház tűzvédelmi tevékenységének irányítója, valamint a Főigazgató megbízásából a tűzvédelmi vezető munkája felett közvetlen felügyeletet lát el.
- 2/3. A Gazdasági igazgató gyakorolja a jogi rendelkezésekben, illetőleg ezen Szabályzatban előírt vagy a Főigazgató által átruházott hatásköröket és jogköröket a Szabályzat **ELSŐ RÉSZ II./A FEJEZET 3. pontja** alapján.

- 2/4. A szervezeti egység vezető a vezetése alatt álló szervezeti egységnél gondoskodik a tűzvédelmi rendelkezések érvényre juttatásáról.
- 2/5. A tűzvédelmi vezető tűzvédelmi feladatait a Gazdasági igazgató alárendeltségében látja el.
- 2/6. A munkavédelmi, a környezetvédelmi és a biztonsági szolgálat vezetője közvetlenül együttműködik a tűzvédelmi vezetővel, segíti annak munkáját.

3. A tűzvédelmi vezető feladatai és kötelezettségei:

- 3/1. A tűzvédelmi vezető a Kórház tűzvédelmének szakmai vezetője.
- 3/2. Ellenőrzési hatásköre és intézkedési joga a Kórház egészére kiterjed, amelyet a Főigazgató, illetve a Gazdasági igazgató felhatalmazása alapján lát el.
- 3/3. Feladata elősegíteni a Kórház területén a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását, továbbá irányítja a tűzvédelmi munkát.
- 3/4. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók megismerjék a Szabályzatban előírtakat, a tűzoltó felszerelések, készülékek kezelését, a tűzjelzés módját, a riasztás végrehajtását, a kiürítés rendjét és a tűzoltási feladatokat.
- 3/5. Folyamatosan ellenőrzi a Kórház tűzvédelmi helyzetét, meghatározott rendszerességgel ellenőrzést, tűzvédelmi bejárást végez.
- 3/6. Ellenőrző és elemző tevékenységet végez a veszélyforrások feltárása érdekében, az észlelt hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz.
- 3/7. Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok megtartását, a hiányosságok megszüntetése érdekében javaslatot tesz.
- 3/8. A Kórház területén a tűzvédelmi helyzetre kiható változásoknak megfelelően a szükséges intézkedésekre javaslatot tesz.
- 3/9. Elkészíti és naprakészen tartja a Kórház tűzvédelmi dokumentációit, valamint javaslatot tesz azok módosítására, kiegészítésére.
- 3/10. A szervezeti egységek vezetőivel és a munkát elrendelővel együtt - indokolt esetben - javaslatot tesz a fokozottan tűz- vagy robbanásveszéllyel járó munkavégzés biztonsági feltételeire.
- 3/11. Oktatási tematikát készít és elvégzi a munkavállalók előírt tűzvédelmi oktatását.
- 3/12. A tűzvédelmi szakvizsgáztatásról nyilvántartást vezet, az ezzel kapcsolatos adminisztrációt naprakész állapotban tartja.
- 3/13. Közvetlen fokozottan tűz- vagy robbanásveszély esetén intézkedik annak megszüntetéséről. Indokolt esetben jogosult a helyszínen azonnali hatállyal a munkavégzést leállítani.
- 3/14. Részt vesz a Kórház területén keletkezett tüzesetek kivizsgálásában.
- 3/15. Tűzvédelmi ügyekben folyamatos munkakapcsolatot tart az illetékes tűzvédelmi hatósággal.
- 3/16. Tűzvédelmi kérdésekben külső szervekkel történő tárgyalásokon képviseli a Kórházat.
- 3/17. Segíti a szervezeti egységek vezetőinek, valamint a munkavállalók tűzvédelmi tevékenységét.
- 3/18. Segíti a Kórház munkavédelmi, a környezetvédelmi, valamint a biztonsági szolgálat vezetőjének szakmai tevékenységét.
- 3/19. Kapcsolatot tart a **RENDELET** szerinti területi vezetőkkel tűzvédelmi ügyekben.
- 3/20. A Kórház belső információs honlapján - az aktuális - tűzvédelmet érintő kérdésekről, eseményekről (pl. katasztrófavédelem gyakorlatai, stb.) tűzvédelmi közleményt, tájékoztatót tesz közzé a Gazdasági igazgatóság útján.

4. A szervezeti egység vezető feladatai és kötelezettségei az ELSŐ RÉSZ II./A FEJEZET 4. pontban meghatározottakat túlmenően:

- 4/1. Tűz esetén a Szabályzatban, Tűzriadó Tervben előírtak szerint köteles eljárni, továbbá megszervezi az élet és vagyonmentést, részletes tájékoztatást ad az elsőnek kiérkező tűzoltás-vezetőnek a tüzeset körülményeiről, a megtett beavatkozás módjáról és az intézkedésekről.
- 4/2. Szervezi és egyeztet a tűzvédelmi vezetővel az irányítása alá tartozó munkavállalókat érintő előírt időszakos tűzvédelmi oktatásokat.

- 4/3. Gondoskodik a tűzvédelmi oktatások dokumentálásáról.
- 4/4. Ellenőrzi a szervezeti egységhez tartozó munkaterületeken a készenlétkben tartott tűzoltó készülékek használhatóságát, illetve ezek műszaki állapotát, meghibásodás esetén jelzi azt a tűzvédelmi vezető részére.
- 4/5. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi ellenőrzéseken feltárt hiányosságok felszámolását, gondoskodik a szervezeti egységénél az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenység végzésekor a szabályok betartásáról.

5/A. A Kórház tűzvédelmi műszaki megoldásaival összefüggő forrásbiztosítás:

- 5/1. A Gazdasági igazgató a tűzvédelmi vezető útján tájékoztatja a - a kiegyensúlyozott kapcsolattartás és a Kórház tűzbiztonsága érdekében - **RENDELET** szerinti területi vezetőket, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével, az alábbiakban felsorolt tűzvédelmi műszaki megoldások, eszközök és berendezések ellenőrzéséről/időszakos felülvizsgálatáról/karbantartásáról gondoskodni szükséges:

OTSZ KIVONAT

18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. táblázat az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez

	A	B		C		D	
1	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
2	ciklusidő	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
3	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) 12 hónap (+ 1 hónap) 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúk, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	beépített tűzjelző berendezés	1 nap, kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

	A		B		C		D	
1	érintett műszaki megoldás		üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
2	ciklusidő		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
			3 hónap (+ 1 hét)					
10	tűzoltó felvonó		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12	biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás		3 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
13	pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer		minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
14	tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
15		mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
16	hő és füst elleni védelem megoldás	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
17	ai	füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

	A		B		C		D	
1	érintett műszaki megoldás		üzemeltetési ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
2	ciklusidő		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
18		füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
19		füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
20		füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
21		mobíl füstköteny	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
22	túlnyomásos füstmentes lépcsőház, túlnyomásos előtér légellátó rendszere (elvárt légtechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése)		—	—	használatbavétel előtt, illetve a hatékonyságot befolyásoló átalakítást követően	mérési jegyzőkönyv	—	—
23	biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
24	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálat al egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

1) Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarakbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

2) Az MSZ EN 3 szabványsorozat, MSZ EN 1866 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarakbantartása

5/B. A Kórház munkavállalóinak tűzvédelmi képzéseivel összefüggő forrásbiztosítás:

5.1. A Gazdasági igazgató a tűzvédelmi vezető útján tájékoztatja a - a kiegyensúlyozott kapcsolattartás és a Kórház tűzbiztonsága érdekében - **RENDELET** szerinti területi vezetőket, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével, az alábbiakban felsorolt tűzvédelmi képzésekről gondoskodni szükséges:

„a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI. törvény értelmében, miszerint:

KIVONAT

22. § (4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

„a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól” szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

értelmében, miszerint:

KIVONAT

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.
(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1-9., és 12-13. pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

OTSZ KIVONAT

202. § (2) Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,

MÁSODIK RÉSZ

I. FEJEZET

A KÓRHÁZ TERÜLETÉN HASZNÁLT ANYAGOK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA ÉS AZOKRA VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

1. Fogalom meghatározások: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ)

- 1/1. **alapterület:** a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület, szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület, helyiség vagy építményszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér esetében a nettó alapterület, fedett átrium esetében az egybefüggő légtér legnagyobb alapterületű függőleges vetülete,
- 1/2. **átmeneti védett tér:** helyiség, helyiségcsoport vagy tér, amely kialakításával tűz esetén az oda menekülő vagy menekített személyek biztonságát átmenetileg, a mentés vagy a további menekülés végrehajtásáig biztosítja,
- 1/3. **beépített tűzjelző berendezés:** az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést önműködően végző olyan berendezés, amely rendelkezik a tűzvédelmi hatóság használatbavételi engedélyével,
- 1/4. **beépített tűzterjedésgátló berendezés:** tűzgátló építményszerkezet helyett, tűzterjedés elleni védelem céljából alkalmazott beépített automatikus tűzvédelmi berendezés, amely a tűz áttérjedését a helyettesített tűzgátló építményszerkezettel védendő térrészbe meghatározott ideig meggátolja,

- 1/5. **beépített tűzvédelmi berendezés:** a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a tűzterjedés gátlására, valamint a tüzeset során keletkező hőnek, füstnek és égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött berendezés,
- 1/6. **biztonsági felvonó:** az épülettűz alatt is működtethető felvonó, amely lehet tűzoltó felvonó vagy menekülési felvonó,
- 1/7. **biztonsági jel:** meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és -oltáshoz szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli,
- 1/8. **biztonsági tápellátás:** a biztonsági tápellátásról történő villamosenergia-ellátás,
- 1/9. **biztonsági tápellátás:** a normál tápellátás kiesése esetén a tüzeseti fogyasztókat előírt ideig ellátó tápellátás,
- 1/10. **biztonságos tér:** az építményen kívüli külső tér, ahol a tűz és kísérőjelenségei a menekülő személyeket már nem veszélyeztetik, és ahonnan a menekülő személyek az építménybe való visszatérés nélkül közterületre juthatnak,
- 1/11. **biztonságos térbe jutás:** az építmény elhagyása a szabadba vezető kijáraton vagy kültéri útvonalon keresztül a terepcsatlakozás szintjére,
- 1/12. **éltvédelmi jellegű védelem:** az építményben, tűzszakaszban tartózkodók biztonsága érdekében, a tűz korai jelzésével, a kiürítés megfelelő feltételeinek biztosítására létesített beépített tűzjelző berendezés által nyújtott védelem,
- 1/13. **előkészítés nélkül menthető személy:** olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése előkészítés nélkül végrehajtható,
- 1/14. **előkészítéssel menthető személy:** olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése kizárólag előkészítés (szállítható állapot megteremtése és fenntartása) után hajtható végre,
- 1/15. **előkészítéssel sem menthető személy:** olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése nem hajtható végre a kiürítésre rendelkezésre álló időtartam alatt,
- 1/16. **felülvizsgálat:** a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása, (lásd: **RENDELET**)
- 1/17. **figyelmeztető jel:** olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet,
- 1/18. **füstgátló nyílászáró:** szerkezet, amely beépítve, csukott állapotban a füstnek és a tűz esetén képződő toxikus gázoknak az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való áttérjedését meghatározott mértékben és ideig korlátozza,
- 1/19. **füstmentes lépcsőház:** az olyan lépcsőház, amelybe az épülettűz alkalmával képződött füst és mérgező égésgázok bejutásának lehetősége oly mértékben van korlátozva, hogy a lépcsőház az épület biztonságos kiürítésére és a mentésre meghatározott ideig alkalmas marad,
- 1/20. **füstmentesítés:** a védett helyiségbe a füst menekülésre nézve veszélyes mértékű bejutását meggátló megoldások összessége,
- 1/21. **füstszakasz:** a helyiség vagy annak része, amelynek kialakítása korlátozza a füst áttérjedését a szomszédos füstszakaszba,
- 1/22. **hő és füst elleni védelem eszközeinek kézi működtetése:** a természetes hő- és füstelvezető, valamint légpótló szerkezetek nyitása, a túlnyomásos füstmentesítés be- és kikapcsolása, a gépi füstelvezetés és a gépi légpótlás rendszerének tüzeseti és normál üzemi állapotba kapcsolása, ami kézzel vagy kézi távműködtetéssel valósul meg,
- 1/23. **hő és füst elleni védelem:** a tűz esetén fejlődő hő és füst terjedését korlátozó, az elvezetését és a füstmentesítést biztosító megoldások összessége,
- 1/24. **hő- és füstelvezetés:** a védett helyiségbe jutó vagy ott keletkező hő és füst szabadba vezetését biztosító megoldások összessége,

- 1/25. **hő- és füstelvezető berendezés:** olyan berendezés, amely tűz esetén a hő és füst szabadba áramlását gépi úton, kényszeráramoltatással biztosítja,
- 1/26. **hő- és füstelvezető rendszer:** hő- és füstelvezető, légpótló szerkezetek, berendezések és azok működtetését, valamint a füstszakaszolást biztosító megoldások és rögzítéseik összefüggő rendszere, a beépített tűzjelző berendezés kivételével,
- 1/27. **hő- és füstelvezető szerkezet:** olyan szerkezet, amely tűz esetén nyitott állapotában lehetővé teszi a hő és füst természetes úton történő kiáramlását a szabadba,
- 1/28. **jogosult személy:** az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a javítást, (lásd: **RENDELET**)
- 1/29. **karbantartás:** mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása, (lásd: **RENDELET**)
- 1/30. **kijárat** **szint:** az az építményszint, amelyen a benntartózkodó személyek a menekülés során elhagyják az épületet, speciális építményt, és a csatlakozó terepszintre távoznak,
- 1/31. **kiürítés első szakasza:** a kiürítés azon része, amely a tartózkodási helytől a menekülési útvonal eléréséig vagy - ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül biztosítható - az átmeneti védett térbe vagy a biztonságos térbe jutásig tart,
- 1/32. **kiürítés második szakasza:** a kiürítés azon része, amely a menekülési útvonal elérésétől a biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe jutásig tart,
- 1/33. **kiürítés:** az épületben, épületen, speciális építményben, szabadtéren tartózkodó személyek átmeneti védett térbe vagy biztonságos térbe jutását célzó haladás folyamata,
- 1/34. **menekülésben korlátozott személy:** olyan személy, aki életkora, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre nem képes,
- 1/35. **menekülésben korlátozott személyek speciális intézménye:** olyan, menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló intézmény, amelyben az elhelyezett, ellátott, kezelt, nevelt, oktatott, gondozott személyek menekülési képességét az életkoron kívül egyéb tényező is kedvezőtlenül befolyásolja,
- 1/36. **menekülési felvonó:** tűz esetén a benntartózkodók által is használható biztonsági felvonó,
- 1/37. **menekülési jel:** olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, vészkijárat helyét és az építményben, épületen belül vagy a szabadtéren - a közlekedési (kijárat) úton - annak irányát mutatja,
- 1/38. **menekülésiútirány-jelző rendszer:** olyan rendszer, amely szembetűnő és félreérthetetlen információt és megfelelő vizuális utasítást biztosít a bent tartózkodók számára a terület elhagyásához vészhelyzet esetén a kijelölt menekülési útvonalon azáltal, hogy egyértelműen elrendezett vizuális eszközöket, jeleket és megjelöléseket alkalmaz,
- 1/39. **menekülési útvonal:** a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában - tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon - biztosítja a menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig,
- 1/40. **menekülésiútvonal-védelem:** a beépített tűzjelző berendezés által védett építmény, épület, tűzszakasz menekülési útvonalainak és a közvetlenül csatlakozó helyiségek automatikus érzékelővel való lefedettsége, kivéve a védelemből kihagyható tereket,
- 1/41. **mozgásképtelen személy:** olyan személy, aki menekülésre nem képes, mentése pedig személyzetet, szükség szerint segédeszközt igényel,
- 1/42. **önállóan menekülésre képes személyek:** olyan menekülő személyek, akik életkoruk, értelmi és fizikai-egészségi állapotuk alapján önállóan, esetleg kiegészítő irányítás mellett képesek a menekülésre, és menekülésüket nem gátolja kényszerszállózkodás miatt külső korlátozás,
- 1/43. **robbanásveszélyes állapot:** a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag vagy keverék olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely

esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott,

- 1/44. **segítséggel menekülő személy:** olyan menekülésben korlátozott személy, aki fizikai segítség vagy irányítás mellett, vagy a külső korlátozás ellenőrzött feloldása és irányítás mellett képes a menekülésre,
- 1/45. **szabadba vezető kijárat:** az építmény külső térelhatároló szerkezetén elhelyezett kijárat, amelyen keresztül a menekülő személyek az építményt elhagyják a biztonságos térbe menekülés során,
- 1/46. **tiltó jel:** olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt, valamint az adott helyen veszélyes tevékenység végzésének tilalmára utal,
- 1/47. **tűzeseti főkapcsoló:** a tűzeseti lekapcsolás megvalósítására alkalmazott kézi vagy távműködtetésű kapcsoló,
- 1/48. **tűzeseti lekapcsolás:** az építmény villamos energiával működő fogyasztóinak egy helyről, egy vagy több csoportban történő helyi, vagy villamos távműködtetésű lekapcsolása a villamos tápellátásról,
- 1/49. **tűzgátló előtér:** tűzgátló építményszerkezetekkel határolt előtér, amely önálló szellőztetéssel rendelkezik, ajtószervezeteinek mérete biztosítja a gyors menekülés lehetőségét, és ajtószervezetei önműködő csukószerkezettel ellátottak,
- 1/50. **tűzoltási felvonulási terület:** az építmények tűzoltására, mentésre szolgáló terület, amely a beavatkozáshoz szükséges tűzoltás technikai eszközök és a tűzoltóegységek rendeltetésszerű működésének feltételeit biztosítja,
- 1/51. **tűzoltási felvonulási út:** a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas út,
- 1/52. **tűzoltó felvonó:** tűz esetén kizárólag a katasztrófavédelem által használható biztonsági felvonó,
- 1/53. **tűzoltó készülék karbantartó szervezet:** karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék karbantartását végző, karbantartó műhelyt fenntartó vállalkozás, (lásd: **RENDELET**)
- 1/54. **tűzoltó készülék készenlétben tartó:** az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett, (lásd: **RENDELET**)
- 1/55. **tűzoltó készülék felülvizsgáló:** karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék karbantartását végző vállalkozás, mely karbantartó műhelyt nem tart fenn, és amelynek OKF azonosító jelét karbantartó szervezet biztosítja, (lásd: **RENDELET**)
- 1/56. **tűzvédelmi jel:** olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezésének helyét jelzi,
- 1/57. **tűzvédelmi üzemeltetési napló:** tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum, (lásd: **RENDELET**)
- 1/58. **tűzveszélyességi osztály:** az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi,
- 1/59. **tűzveszélyes tevékenység:** az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár, (lásd: **RENDELET**)
- 1/60. **üzemeltető:** a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-ban meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet, (lásd: **RENDELET**)
- 1/61. **üzemeltetői ellenőrzés:** az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása, (lásd: **RENDELET**)
- 1/62. **üzemeltetői ellenőrzést végző személy:** az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést, (lásd: **RENDELET**)

*1/63. villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata: a jogosult személy által végzett, a villamos berendezés tűzvédelmi megfelelőségének, hibáinak megállapítására és minősítésére irányuló felülvizsgálat, (lásd: **RENDELET**)*

1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya:

1/1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak az OTSZ szerint:

9. § (1) bekezdés

- a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti
 - aa.) instabil robbanóanyagok, az 1.1-1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag, továbbá a deszenzibilizált robbanóanyag,
 - ab.) 1A., 1B. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az 1A. kategóriába tartozó pirofóros vagy kémiai instabil gáz,
 - ac.) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,
 - ad.) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,
 - ae.) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,
 - af.) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék,
 - ag.) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,
 - ah.) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,
 - ai.) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
 - aj.) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy
 - ak.) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,
- b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül
 - ba.) a 21 °C alatti zárttéri lobbasponttal rendelkező folyadék,
 - bb.) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbasponttal rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbaspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,
 - bc.) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbaspont 20 °C-kal csökkentett értéke,
 - bd.) a legalább 50 °C nyílttéri lobbasponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum kivételével,
- c) az a) és b) pontba, valamint a (1/2.) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül
 - ca.) az éghető gáz,
 - cb.) az éghető gőz, köd,
 - cc.) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke,
 - cd.) a 21 °C alatti zárttéri lobbasponttal rendelkező folyadék és olvadék,
 - ce.) a legalább 21 °C zárttéri lobbasponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri lobbaspontja legfeljebb 55 °C, valamint
 - cf.) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbaspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke.

1/2. Mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartoznak az OTSZ szerint:

9. § (2) bekezdés

- a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül
 - aa.) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag,
 - ab.) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz,
 - ac.) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek,
 - ad.) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,
 - ae.) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,
 - af.) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
 - ag.) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,
 - ah.) az E, F és G típusú szerves peroxid,
- b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül
 - ba.) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,
 - bb.) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
 - bc.) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint
 - bd.) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum,
- c) az (1/1.) bekezdés a) és b) pontjába, valamint az (1/2.) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül
 - ca.) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba,
 - cb.) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
 - cc.) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű, B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
 - cd.) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,
 - ce.) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,
 - cf.) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.

1/3. Nem tűzveszélyes osztályba tartoznak az OTSZ szerint:

9. § (3) bekezdés

- a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a mérsékelt tűzveszélyes osztályba,
- b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
- c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.

2. A Kórház létesítményei:

2/1. LÉTESÍTMÉNYEK:

Lásd: ELSŐ RÉSZ, I. FEJEZET 3. 3/1.- 3/8. pontokban jelölt létesítmények:

- 1. Központi Kórház,
- 2. Régi Kórház,

3. Mosoda és textilgazdálkodási üzem,
4. Foglalkozás-egészségügyi Szakellátás és alapszolgálat.

2/2. MŰTÁRGYAK:

Központi Kórház területe: Földgázt fogadó állomások és elosztók

Létesítés helye:

1. „L” épület dél,
2. Gyógyszertár épület dél,
3. „K” épület dél,
4. „K” épület dél-nyugat,
5. „R” épület nyugat,
6. „F” épület észak,
7. „D” épület dél,
8. „C” épület dél,
9. „A”-„B” épület dél,
10. Patológia épület dél.

Mosoda és textilgazdálkodási üzem területe: Földgázt fogadó állomások és elosztók

Létesítés helye:

1. Mosoda és textilgazdálkodási üzem épület kelet.

Központi Kórház területe: Állóhengeres cseppfolyós oxigént tároló tartályok, fogadó állomások

Létesítés helye:

1. „D” épület, észak,
2. „A”-„B” épület észak.

Központi Kórház területe: Helikopter leszállóhely (heliport)

Létesítés helye:

1. „GY” épület, dél-kelet.

II. FEJEZET

A TEVÉKENYSÉGRE ÉS A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK ELŐÍRÁSOK

1. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok:

- 1/1. A Kórháznak a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy
 - a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa, (lásd: **RENDELET**)
 - b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 - d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit, (lásd: **RENDELET**)
 - e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa, (lásd: **RENDELET**)
 - f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
 - g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa. (lásd: **RENDELET**)

- 1/2. Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- 1/3. *A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni. (lásd: **RENDELET**)*
- 1/4. A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- 1/5. Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
- 1/6. A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- 1/7. *Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. (lásd: **RENDELET**)*
- 1/8. *Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak. (lásd: **RENDELET**)*
- 1/9. Építési tevékenységet végezni csak az elvárt biztonsági szint folyamatos fenntartása mellett, a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával lehet. (lásd: **RENDELET**)
- 1/10. *A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerrel és tárolóedénnyel, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. (lásd: **RENDELET**)*
- 1/11. *Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. (lásd: **RENDELET**)*
- 1/12. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- 1/13. *Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fémsekreányban helyezhető el. (lásd: **RENDELET**)*
- 1/14. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- 1/15. *Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet. (lásd: **RENDELET**)*
- 1/16. *Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. (lásd: **RENDELET**)*

- 1/17. Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitvatartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon. (lásd: **RENDELET**)
- 1/18. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. (lásd: **RENDELET**)
- 1/19. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni. (lásd: **RENDELET**)
- 1/20. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni. (lásd: **RENDELET**)
- 1/21. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek, lakó rendeltetésű épületrészek, lakások kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni. (lásd: **RENDELET**)

2. Tűzveszélyes tevékenység (lásd: **RENDELET**)

- 2/1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- 2/2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
- 2/3. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet - a 2/5. pontban foglaltak kivételével - az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- 2/4. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.
- 2/5. Ha az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
- 2/6. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- 2/7. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- 2/8. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- 2/9. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszerez - felügyeletet köteles biztosítani.
- 2/10. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint a 2/5. pontban foglaltak szerint tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

- 2/11. *A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.*

3. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata:

- 3/1. Égő dohányzást, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- 3/2. Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.
- 3/3. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

4. Szállítás:

- 4/1. Veszélyes áruk szállítása esetén e fejezet előírásait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények tűzvédelmi előírásai másként nem rendelkeznek.
- 4/2. Ahol a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályú anyag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes állapotban fordul elő, ott csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes terekre minősített járművek használhatók, amelyeknél a biztonsági előírások megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanásveszély nem következhet be.
- 4/3. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.
- 4/4. A járművek fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.
- 4/5. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad szállítani.
- 4/6. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.
- 4/7. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, valamint égést tápláló gázt szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodás, műszaki követelmények hatálya alá tartozó anyagokat szállító járművek, vontatmányok esetében e felirat vagy biztonsági jel mellőzhető.
- 4/8. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

5. Tárolás szabályai:

- 5/1. *Helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó*

anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. (lásd: **RENDELET**)

- 5/2. Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.
- 5/3. *A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni. (lásd: **RENDELET**)*
- 5/4. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
- 5/5. *A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. (lásd: **RENDELET**)*

6. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai (lásd: **RENDELET)**

- 6/1. *A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést biztosították.*
- 6/2. *A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. A tárolás módját, körülményeit, a tárolni kívánt anyagmennyiséget úgy kell megválasztani, hogy tűz esetén a tárolt anyag ne idézzon elő jelentős veszélyt a környezetre.*
- 6/3. *A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag egyedi és gyűjtőcsomagolásán - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerező vagy a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék esetében - a felhasználó szervezet köteles elvégezni.*
- 6/4. *Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pincszintin, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.*
- 6/5. *Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.*
- 6/6. *Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.*
- 6/7. *Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.*

7. Tűzoltási út, terület, közlekedési, menekülési és egyéb utak:

- 7/1. *A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.*
- 7/2. *A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. (lásd: **RENDELET**)*

- 7/3. *A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell. (lásd: **RENDELET**)*
- 7/4. *Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.*
- 7/5. *A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pincszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják. (lásd: **RENDELET**)*

8. Tüzelő-, fűtőberendezések:

- 8/1. *Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. (lásd: **RENDELET**)*
- 8/2. *A helyiségben, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmazznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés - a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével - nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz- vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni. (lásd: **RENDELET**)*
- 8/3. *A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékkal vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. (lásd: **RENDELET**)*
- 8/4. *A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáztüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.*
- 8/5. *A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hő-terheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. (lásd: **RENDELET**)*

9. Szellőztetés

- 9/1. *Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.*
- 9/2. *Ha a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőzőberendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell. (lásd: **RENDELET**)*
- 9/3. *A szellőzőberendezés nyílásait eltörölni tilos. (lásd: **RENDELET**)*
- 9/4. *A hő- és füstelvezető rendszer - általános célú - szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni. (lásd: **RENDELET**)*
- 9/5. *A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét, valamint melegkonyhás vendéglátóhely és melegkonyhás vendéglátó üzlet szellőző, szagelszívó rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 4 évente, melegkonyhás vendéglátóhely és melegkonyhás vendéglátó üzlet esetében évente tisztítani, és annak elvégzését írásban igazolni kell. (lásd: **RENDELET**)*

10. Hő- és füstelvezetés (lásd: **RENDELET**)

- 10/1. A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak, valamint a füstgátló szerkezeteknek a szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.
- 10/2. Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
- 10/3. A 10/1. pont szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát - a magyaron kívül - idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

11. Csatornahálózat (lásd: RENDELET)

- 11/1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsonnába, vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.
- 11/2. Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen védett szakaszokra kell bontani.

12. Gépi berendezés (lásd: RENDELET)

- 12/1. Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
- 12/2. Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.
- 12/3. A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.
- 12/4. Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor - megszünteti.
- 12/5. Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.
- 12/6. A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.
- 12/7. A tűz- vagy robbanásveszélyes készülékeket, gépeket, berendezéseket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

13. Villamos berendezés:

- 13/1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- 13/2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- 13/3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

13/4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratok útvonalaik időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható. (lásd: **RENDELET**)

14. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés:

14/1. A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet, a tűz- és hibaátjelző berendezést az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania, és üzemeltetnie kell. (lásd: **RENDELET**)

14/2. A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezés tűz észlelésére, oltására, a tűzterjedés gátlására szolgáló részegységeinek működési feltételeit a részegységek környezetében folyamatosan biztosítani kell, azok hatékonyságát eltakarással, eltorlaszolással vagy más módon korlátozni, csökkenteni nem szabad. (lásd: **RENDELET**)

14/3. A nyilvános távbeszélőkészülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a katasztrófavédelem hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.

14/4. Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja

- a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,
- b) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy
- c) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet). (lásd: **RENDELET**)

14/5. A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia. (lásd: **RENDELET**)

14/6. A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell:

- a) a berendezés üzemképes állapotát,
- b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
- c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,
- d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,
- e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
- f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt. (lásd: **RENDELET**)

14/7. A berendezés - közte a tűz- és hibaátjelző - tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást a tudomásra jutást követően késedelem nélkül telefonon jelezni kell az elsőfokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen. (lásd: **RENDELET**)

14/8. A berendezés meghibásodása, tervszerű üzemszünete esetén, továbbá a tűzoltó berendezés aktiválódását követően az oltóanyag pótlásáig, a berendezés üzemkész állapotának visszaállításáig a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja. (lásd: **RENDELET**)

14/9. A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell. (lásd: **RENDELET**)

14/10. A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonló hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha

- a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,

- b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,
- c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és
- d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban - annak hiányában írásban - rögzítve vannak. (lásd: **RENDELET**)

14/11. A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező eseményekből származó költségek megtérítésének felelősségét és módját. (lásd: **RENDELET**)

15. Lakó- és szállásépületek:

- 15/1. Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a rendeltetéshez alkalmasszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytatható, amely a rendeltetészerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat. (lásd: **RENDELET**)
- 15/2. Lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a lakáson kívüli közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak - a 15/3. pontban foglalt kivétellel - nem helyezhetők el.
- 15/3. Lakórendeltetésű épületek, épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá nem szűkítik le.

16. Járművek:

- 16/1. A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.
- 16/2. A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
- 16/3. A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
- 16/4. A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
- 16/5. Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését feszültség mentesíteni kell.
- 16/6. Gépjármű az épület kapualjában nem tárolható.
- 16/7. Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot lefejtani, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet végezni tilos.

17. A szabadtéri tűzgyújtás és tüzmegeelőzés szabályai:

- 17/1. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
- 17/2. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
- 17/3. A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
- 17/4. Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
- 17/5. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

18. A mezőgazdasági erő- és munkagépek:

- 18/1. Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratűrő műszaki állapotát felülvizsgálni és a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

19. Éghető folyadékok tárolása és szállítása:

- 19/1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.
- 19/2. Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékokra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.
- 19/3. A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.
- 19/4. Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények ürtartalmának összesített értékét jelenti.
- 19/5. A 20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá
- a) legfeljebb 1 liter ürtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m³ mennyiségű felítató anyagot,
 - b) 1 litert meghaladó ürtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m³ mennyiségű felítató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
- 19/6. Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében használható.

20. Tárolás egyéb közösségi rendeltetés esetén:

- 20/1. Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb az OTSZ 17. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint meghatározott mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható.
- 20/2. A 20/1. pont szerinti anyagok maximális tárolási mennyisége
- a) fémszekrényben 20 liter,
 - b) robbanásgátló szekrényben 50 liter,
 - c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.
- 20/3. A 20/2. pont szereplő szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.
- 20/4. Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg.
- 20/5. Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra helyezve nem szállíthatók.
- 20/6. Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.

21. Éghető folyadékok és olvadékok tárolása fekvő, hengeres acéltartályokban (lásd: RENDELET)

- 21/1. A tartályok közelében hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani. A tűzoltó készülékek mennyiségének meghatározása a mértékadó tűzfelület alapján történjen. A tűzoltó készülék földalatti tartályok esetén legalább 34A és 144B vizsgálati egységtűz oltására, föld feletti tartályok pedig legalább 55A és 233B vizsgálati egységtűz oltására legyen alkalmas.
- 21/2. Az esetleg szabadba kikerült és szétfolyt folyadékot haladéktalanul fel kell itatni. Erre a célra a tárolótéren tartálycsoportonként 0,1 m³ száraz homok vagy 0,05 m³ száraz, nem éghető abszorbens felítató anyagot kell tartani.

22. Éghető folyadékok tárolása kamrában (lásd: RENDELET)

- 22/1. A kamrában az elcsepegett folyadék felitatására alkalmas eszközt, felitató anyagot vagy 0,5 m³ száraz homokot és 1 db szórólápatot kell készenlében tartani.
- 22/2. Ha a kamrában fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékok kimérését végzik, akkor a kamrában 1 db, legalább 2 m² nagyságú tűzoltó takarót kell elhelyezni.
- 22/3. A kamra bejárata közelében – a kamrán kívül – 2 db, egymás mellé épített kamrák esetén a további kamrákhoz 1-1 db, legalább 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- 22/4. A kamra ajtajának külső felületén 1 db, a tűz- vagy robbanásveszélyre figyelmeztető piktogramot kell maradandó módon elhelyezni.

23. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat általános előírások (lásd: RENDELET)

- 23/1. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az OTSZ 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni,
- 23/2. Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
- 23/3. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 napon belül, valamint a hibák kijavításáról az OTSZ ide vonatkozó rendelkezései szerint kell gondoskodni, ha
- a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
 - b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.
- 23/4. Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.
- 23/5. Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.
- 23/6. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során
- a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
 - b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a 23/7. pontban előírtakat,
 - c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés elvégzésének határidejéig írásban dokumentálja és
 - d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.
- 23/7. Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás
- a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
 - b) sértetlen állapotáról,
 - c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
 - d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
 - e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
 - f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést
- 23/8. Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer
- a) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és

- b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában dokumentálja.

23/9. A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során

- a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,
- b) szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról,
- c) a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és
- d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.

23/10. A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld.

23/11. A jogosult személy a karbantartás során

- a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,
- b) elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,
- c) a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja,
- d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és
- e) indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sürítésére.

23/12. Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy a 23/13. pontban foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

23/13. Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül:

- a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
- b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.

23/14. Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető

- a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt vagy azzal egyenértékű megoldást alkalmaz,
- b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállításáig,
- c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy
- d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.

23/15. Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljeskörűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelezései megegyeznek az üzemeltetőével.

23/16. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

23/17. Az időszakos felülvizsgálat, továbbá az üzemeltetői ellenőrzési feladatokra is kiterjedő karbantartás elvégzésével teljessül az adott időintervallumra esedékes üzemeltetői ellenőrzés.

24. Beépített tűzjelző berendezések karbantartása és felülvizsgálata (lásd: **RENDELET**)

- 24/1. Az üzemeltető a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával biztosítja a beépített tűzjelző berendezések biztonságos és hatékony üzemeltetését.
- 24/2. A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti.
- 24/3. Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibák javítására haladéktalanul intézkedni kell.
- 24/4. A szolgáltatói szerződés melléklete tartalmazza a beépített tűzjelző berendezésekkel kapcsolatos üzemeltetési, karbantartási és felülvizsgálati előírásokat és felelősségi köröket.
- 24/5. A felülvizsgálat és karbantartás során meg kell akadályozni a katasztrófavédelem indokolatlan kivonulását eredményező átjelzést.
- 24/6. A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni.

25. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása (lásd: RENDELET)

- 25/1. Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.
- 25/2. A készenlétben tartó képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
- a) az előírt készenléti helyen van-e,
 - b) rögzítése biztonságos-e,
 - c) látható-e,
 - d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 - e) használata nem ütközik-e akadályba,
 - f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 - g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 - h) fém vagy műanyag plombája, záró-pecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet BM OKF azonosító jele sértetlen-e,
 - i) karbantartása esedékes-e,
 - j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 - k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
- 25/3. Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.
- 25/4. A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza:
- a) a létesítmény nevét és címét,
 - b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
 - c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely és a tűzoltó készülék gyártási száma vagy tételszáma megadásával,
 - d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarakbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
 - e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását vagy – elektronikusan vezetett napló esetén – egyértelmű azonosítását.
- 25/5. A ciklusidők számítása az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a gyártási időponttól, a további karbantartások esetében a legutolsó karbantartástól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31-e, ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja, ha a gyártás éve és hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási időpont.

26. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata (lásd: RENDELET)

- 26/1. A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik szerződéses jogviszony alapján.
- 26/2. A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.
- 26/3. Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.
- 26/4. A tűzoltóvízforrásokról vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalmazza:
- a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,
 - b) a felülvizsgálat időpontját,
 - c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és
 - d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

27. A kifestőszűrtű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata (lásd: RENDELET)

- 27/1. A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője,
- a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenként
- a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- 27/2. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- 27/3. A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

28. Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata (lásd: RENDELET)

- 28/1. Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelő, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint végzik, és az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet a felülvizsgálatot követően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti.
- 28/2. A felülvizsgálat elvégzése kötelező:
- a) az üzembe helyezés előtt,
 - b) az átalakítás, bővítés után,
 - c) tüzesetet követően,
 - d) a technológia változása után vagy
 - e) a meglévő építmény, szabadterület elektrosztatikus védelmén legalább 3 évente, ha gyártó, telepítő a műszaki leírásban, dokumentációban vagy a telepítési technológiai dokumentációban nem rendelkezik ennél rövidebb időtartamról.
- 28/3. Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

29. Villámvédelem felülvizsgálata (lásd: RENDELET)

29/1. A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát:

- a) a létesítést követően az átadás előtt,
- b) OTSZ-ben előírt időszakonként vagy
- c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

29/2. A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

29/3. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból:

- a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,
- b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
- c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
- d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hiteelt érdemlő módon igazolni kell.

29/4. A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát:

- a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
- b) a létesítést követően az átadás előtt,
- c) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,
- d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és
- e) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően

kell elvégezni.

29/5. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

30. Napelemek (lásd: **RENDELET**)

30/1. A napelemodulok közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi tűzeseti lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.

30/2. A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni, vagy a tűzeseti főkapcsolónak kell működtetnie azt.

30/3. A kapcsolónál a rendeltetésére utaló feliratot, piktogramot kell elhelyezni.

30/4. A homlokzaton, homlokzatban alkalmazott napelemet úgy kell elhelyezni, kialakítani, hogy ne befolyásolja kedvezőtlenül a homlokzati tűzterjedés elleni védelmet.

30/5. Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell.

III. FEJEZET

A TEVÉKENYSÉGRE ÉS A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK (MŰTÁRGYAK, ESZKÖZÖK)

1. Tűzoltási út, terület, közlekedési, menekülési és egyéb utak:

- 1/1. A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vizszerzési helyeken gépjárműparkolás nem megengedett. (lásd: **RENDELET**)
- 1/2. A tűzoltási felvonulási területen elhelyezett tűzcsapok és víztárolók 1,5 méteres körzetén belül gépjármű nem parkolhat. (lásd: **RENDELET**)
- 1/3. A katasztrófavédelem beavatkozását akadályozó és tiltott helyen álló gépjárműben okozott kárért - amennyiben az, az akadálytalan tűzoltás érdekében vált szükségessé - a katasztrófavédelem nem tartozik kártérítési felelősséggel.
- 1/4. Azon munkavállalók, akik saját tulajdonú gépjárműveikkel - behajtási engedély alapján - munkaidejükben, valamint munkaidejükön kívüli időszakban a Kórház területén parkolnak, a gépjárműveik tűzbiztonsága, és épsége érdekében -, jól látható helyen (szélvédő) - szervezeti egységük nevét, (osztály stb.) és annak belső telefonszámát (mellék) feltüntethetik.
- 1/5. Kórház területére saját tulajdonú gépjárművel - utas térben és csomagtartóban - fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot semmilyen kiszerezésben, valamint gázpalackot, veszélyes anyagot (PB palack stb.) bevinni TILOS. (lásd: **RENDELET**)
- 1/6. A tűzoltási felvonulási területet megközelítő tűzoltási felvonulási utat úgy kell biztosítani, hogy a tűzoltó gépjárművek a helyszínt biztonságosan tolatás nélkül el tudják hagyni. (lásd: **RENDELET**)
- 1/7. Az 1/1. pontban jelölt út és terület, valamint a helikopter leszállóhely (heliport) síkosság mentesítéséről - téli időszakban - elsőként kell gondoskodni. (lásd: **RENDELET**)

2. Tűzoltó vízforrások és tűzoltó készülékek, valamint beépített tűzjelző berendezések és világító berendezések (lásd: **RENDELET**)

- 2/1. A tűzoltó-vízforrások és tűzoltó készülékek, valamint beépített tűzjelző berendezések üzemképességéről, előírt rendszeres ellenőrzések, felülvizsgálatok, karbantartások és javítások elvégzéséről, gondoskodni kell.
- 2/2. Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükség szerint cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.
- 2/3. A beépített tűzjelző berendezés zóna kiiktatását, a felelős személy jelenlétében a szolgáltató végezheti el. Zóna kiiktatás időszakában, az adott épületben a biztonsági szolgálat erősített mozgóór szolgálatot lát el. Az épület védelmi szintjének megtartása érdekében a készenlétben tartott tűzoltó-készülékeken felül, további megfelelő mennyiségű és az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-készüléket kell elhelyezni.
- 2/4. A beépített tűzjelző berendezés zóna visszaállítást, a felelős személy jelenlétében a szolgáltató végezheti el, ezzel egy időben az érintett munkavállalókat értesíteni kell az aktiválás tényéről.
- 2/5. Felülvizsgálatot, karbantartást, javítást csak külön jogszabályban meghatározott szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti.
- 2/6. A vizsgálatok alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni kell.

3. Az egyes tűzoltóvízforrások (lásd: **RENDELET**)

- 3/1. A földfeletti és földalatti tűzcsap szerelvénysekrények tartozékait épületben kell készenlétben tartani az alábbiak szerint:
Szekszárd Központi kórház területe: „G” épület,
Szekszárd Régi kórház területe: „Műszakiraktár-melléképület”,
Szekszárd Mosoda és textilgyártóüzem területe: „Főépület”.
- 3/2. A központi Kórház területén a „Helikopter leszállóhely” D-NY-i részén lévő a „R” épület D-K-i részén lévő a „MDB” épület É-NY-i részén lévő tűzcsap szerelvénysekrények szerelvényeit a tűzcsap szerelvénysekrényekben kell készenlétben tartani.

- 3/3. Az épületben elhelyezett tűzcsap szerelvénytáblák szerelvényeinek hozzáférhetőségéről a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint másodfokú tűzvédelmi hatóság F-473-5/2010. számú határozatában foglaltak szerint kell gondoskodni.

4. Jelzőtábla vízvezetékhez és tűzoltó vízforrásokhoz (lásd: **RENDELET**)

- 4/1. Táblával kell megjelölni minden szabadtéri oltóvízforrást.
- 4/2. A jelzőtáblának az időjárási és mechanikai hatásokkal szemben ütés-, korrózió-, és öregedésállónak, valamint színtartónak kell lennie, a hosszan tartó UV sugárzás, nedvesség vagy ingadozó hőmérséklet hatására sem következhet be a táblák olyan mértékű alakváltozása és elszíneződése, amely a feliratozás olvashatatlanságát eredményezné.

5. Helikopter leszállóhely (heliport) (lásd: **RENDELET**)

- 5/1. **Légi járművel végzett egészségügyi mentőrepülés:** betegek, sérültek, egészségügyi beavatkozást végzők, gyógyszerek, egészségügyi anyagok, transzplantációk, donorok légi úton történő szállítása.
- 5/2. A biztosítandó védelem szintjét általában a helikopter leszállóhelyet várhatóan igénybe vevő legnagyobb forgószárnyas légi-jármű legnagyobb hosszúsági méretének alapján, az alábbi értékek határozzák meg:

Helikopter repülőter kategória	Forgószárnyas légi-jármű legnagyobb hossza
H1	0.0 métertől 14.99 méterig
H2	15.00 métertől 23.99 méterig
H3	24.00 métertől 34.99 méterig

(A forgószárnyas légi-jármű teljes hossza forgószárnytól (orrtól) a hátsó rotorokig)

- 5/3. A helikopter - jelzett - érkezése előtt a leszállópálya melletti tűzcsapszekrényt és a tűzoltó készüléket tartalmazó tároló szekrény ajtaját ki kell nyitni.
- 5/4. A föld feletti tűzcsapot a tömlők felszerelésével és a nyitókulcs felhelyezésével készenlétebe kell helyezni.
- 5/5. A tároló szekrényből a 3 db 12 kg-os tűzoltó-készüléket az épület elé ki kell készíteni.
- 5/6. A 5/4. és 5/5. pontok szerinti „tűzvédelmi készítmény” a helikopter felszállását (eltávozását) követően szabad csak megszüntetni.
- 5/7. Tűz esetén - a katasztrófavédelem felé történő tűzjelzéssel egyidejűleg - a tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel és 1 db „C” sugárral azonnal meg kell kezdeni.
- 5/8. A katasztrófavédelem helyszínre érkezését követően a tűzoltás vezetőjének rendelkezései szerint kell eljárni.

6. Földgázt (UN 1971) fogadó állomások, gázelosztó vezeték (lásd: **RENDELET**)

- 6/1. A gázelosztó állomást és vezetékét védeni kell az állékonyságát, állagát és a rendeltetésszerű használatát veszélyeztető káros vegyi, korróziós, mechanikai és dinamikai hatásoktól, továbbá a víz, a nedvesség (talajvíz, csapadékvíz stb.) káros hatásaival szemben.
- 6/2. A gázelosztó vezetékbe épített, földdel takart elzáró szerelvényeket és műtárgyakat jelzőtáblával kell megjelölni, amelyen a jelzőtáblától mért távolságaikat is fel kell tüntetni.
- 6/3. Szabadban elhelyezett felszíni berendezések esetén, ha gázkiáramlással kell számolni (pl. oldható kötések, túlnyomás-határoló szerelvények), védőzónát kell kialakítani.
- 6/4. A védőzónát a tűz- és robbanásveszélyre utaló tiltó és figyelmeztető táblákkal jelölni kell. Idegeneknek a védőzónába való akaratlan bejutását lehetőség szerint meg kell akadályozni.
- 6/5. A gázelosztó állomást és vezetékét úgy kell üzemben tartani, felügyelni és karbantartani, hogy a tervezett üzemi körülmények között tömörsége biztosított, műszaki-biztonsági állapota megfelelő legyen.

- 6/6. Az ellenőrzéseket, az időszakos felülvizsgálatokat és a karbantartásokat a minőségirányítási rendszerben előírt időközökben és módon kell elvégezni és dokumentálni.
- 6/7. Azokat a helyiségeket és szabad térségeket, ahol az éghető gázok berendezései vannak elhelyezve, a gázrobbanás- és tűzveszélyes tulajdonságára utaló, valamint az üzemzavar esetén az értesítendő címet, telefonszámot tartós és időtálló felirattal kell megjelölni.
- 6/8. A berendezéseket szabályszerűen, az üzemi utasításoknak megfelelően kell üzemeltetni és felügyelni.
- 6/9. A túlnyomás miatti gázlefűvást lehetőleg meg kell előzni.
- 6/10. Gondoskodni kell arról, hogy a biztonsági berendezésből kifűvó gáz ne okozzon veszélyt.
- 6/11. Az üzemzavar miatt kiáramló gáz által okozott tűz, robbanás vagy egészségkárosodás veszélyét a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni.
- 6/12. A berendezés jegesedését csak olyan mértékben szabad melegítéssel megelőzni, amely nem okozza a berendezés veszélyes felmelegedését vagy a gáz meggyulladását.
- 6/13. A gázelosztó állomás védőzónájában a nyílt láng használata TILOS, valamint belsőégésű motorral hajtott, valamint villamos gépek berendezések használatát fokozott figyelemmel kell kísérni.
- 6/14. A gázelosztó állomás védőzónáját száraz aljnövényzettől mentesíteni kell.
- 6/15. Az elzáró-szerelvények hovatartozását, valamint „nyitva és zárva” állapotának helyzetét jelölni kell.

7. Cseppfolyós oxigént (UN1073) fogadó állomások (lásd: RENDELET)

- 7/1. A gázfogadó állomást és vezetéket védeni kell az állékonyságát, állagát és a rendeltetésszerű használatát veszélyeztető káros vegyi, korróziós, mechanikai és dinamikai hatásoktól, továbbá a víz, a nedvesség (talajvíz, csapadékvíz stb.) káros hatásaival szemben.
- 7/2. Szabadban elhelyezett felszíni berendezések esetén, ha gázkiáramlással kell számolni (pl. oldható kötések, túlnyomás-határoló szerelvények), védőzónát kell kialakítani.
- 7/3. A védőzónát a tűzveszélyre utaló tiltó és figyelmeztető táblákkal jelölni kell.
- 7/4. Idegeneknek a védőzónába való akaratlan bejutását lehetőség szerint meg kell akadályozni.
- 7/5. A gázfogadó állomást és vezetéket úgy kell üzemben tartani, felügyelni és karbantartani, hogy a tervezett üzemi körülmények között tömörsége biztosított, műszaki-biztonsági állapota megfelelő legyen.
- 7/6. Az ellenőrzéseket, az időszakos felülvizsgálatokat és a karbantartásokat előírt időközökben és módon kell elvégezni és dokumentálni.
- 7/7. A berendezéseket szabályszerűen, az üzemi utasításoknak megfelelően kell üzemeltetni és felügyelni.
- 7/8. Az üzemzavar miatt kiáramló gáz által okozott tűz, robbanás vagy egészségkárosodás veszélyét a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni.
- 7/9. A gázfogadó állomás védőzónájában a nyílt láng használata TILOS, valamint belsőégésű motorral hajtott, valamint villamos gépek berendezések használatát fokozott figyelemmel kell kísérni.
- 7/10. A gázfogadó állomás és vezetékek védőzónáját száraz aljnövényzettől mentesíteni kell.
- 7/11. Az elzáró-szerelvények hovatartozását, valamint „nyitva és zárva” állapotának helyzetét jelölni kell.

8. Veszélyes anyagok raktára:

- 8/1. A raktár épületszerkezeteinek állékonyságát, állagát és a rendeltetésszerű használatát veszélyeztető káros vegyi, korróziós, mechanikai és dinamikai hatásoktól védeni kell. (lásd: RENDELET)
- 8/2. A védőzónát a tűzveszélyre utaló tiltó és figyelmeztető táblákkal jelölni kell. Idegeneknek a védőzónába való akaratlan bejutását meg kell akadályozni. (lásd: RENDELET)
- 8/3. Az ellenőrzéseket, az időszakos felülvizsgálatokat és a karbantartásokat előírt időközökben és módon kell elvégezni és dokumentálni. (lásd: RENDELET)

- 8/4. A veszélyes anyag által okozott tűz, robbanás vagy egészségkárosodás veszélyét a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni.
- 8/5. A raktár védőzónájában a nyílt láng használata TILOS, valamint belsőégésű motorral hajtott, valamint villamos gépek berendezések használatát fokozott figyelemmel kell kísérni.
- 8/6. A raktár védőzónáját száraz aljnövényzettől mentesíteni kell.

9. Ipari, orvosi gázpalackok szállítása, tárolása, kezelése (lásd: RENDELET)

- 9/1. A palackot sérültnek kell tekinteni, ha:
 - a) Legalább 1m magasságból kemény talajra (kő, beton, aszfalt stb.) esett,
 - b) Égésnyomok látszanak rajta,
 - c) Éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van,
 - d) A szállítójárművet közlekedési baleset érte, átalakítás nyomai észlelhetők.
- 9/2. Az üzemeltetés (szállítás, felhasználás stb.) során keletkezett sérülésről az illetékes töltővállalatot (cseretelepet) tájékoztatni kell.
- 9/3. A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, védőkengyel stb.) szabad tárolni, mozgatni és szállítani. Ezen túlmenően felcsavart záróanyával kell tárolni és szállítani azokat a menetes csatlakozású palackokat.
- 9/4. A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell, és úgy kell tárolni, hogy hőmérséklete ne emelkedjen 323 K (50 °C) fölé.
- 9/5. Befagyott szelepű vagy lefagyott palackot csak legfeljebb 313 K (40 °C) hőmérsékletű vízzel szabad melegíteni.
- 9/6. A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackra, nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, vagy ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani.
- 9/7. A mérgező, maró és/vagy cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackokra vonatkozó intézkedéseket a kezelési utasításban kell rögzíteni.
- 9/8. A palackon vagy szerelvényeinek környezetében keletkező tűz esetén először az éghető gázt, majd a többi veszélyeztetett palack szelepét haladéktalanul el kell zárni, és a tűz oltását meg kell kezdeni.
- 9/9. Tűz esetén a palackokat a tűzből, vagy a tűzzel veszélyeztetett területről el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékű felmelegedését védett helyről történő folyamatos hűtéssel kell megakadályozni.
- 9/10. Palacktűz és robbanás esetén az üzemeltető a következő szervezeteket köteles értesíteni:
 - a) A katasztrófavédelmet,
 - b) A területi Műszaki Biztonsági Felügyelőséget.
 - c) A területi Munkavédelmi Felügyelőséget, személyi sérülés esetén.
- 9/11. Jelentős anyagi kár és/vagy személyi sérülés, haláleset esetén értesíteni kell a 9/10. pontban felsorolt szerveken túlmenően:
 - a) A mentőszolgálatot és
 - b) A rendőrkapitányságot.
- 9/12. A katasztrófavédelem megérkezésekor tájékoztatást kell adni a palackok jelenlétéről, azok darabszámáról, fajtájáról és elhelyezkedésükről.
- 9/13. A tűzbe került, megégett, felületén felhevült vagy a használat közben egyéb módon sérült palackokat elkülönítetten kell kezelni. Ezekről a palackokról gyári számuk szerint nyilvántartást kell készíteni. Az üzemeltető a sérült palackokat azoknak a tulajdonosának, vagy ha ez nem megállapítható, akkor a töltővállalatának vagy cseretelepén a nyilvántartással és a felvett jegyzőkönyvvel együtt, azokkal egyezően köteles leadni.
- 9/14. Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken, továbbá:
 - a) Lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében,

b) Garázsokban.

- 9/15. Talajszint alatti helyiségekben, csak nem éghető és égést nem tápláló gázt tartalmazó palackok tárolható gázkoncentráció mérő berendezés létesítése esetén.
- 9/16. A palacktárolók padozata vízszintes, egyenletes, csúszásmentes, és megfelelő teherbírású legyen, valamint feleljen meg a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak.
- 9/17. A palacktárolókban a vonatkozó jogszabálynak megfelelő tűzoltó készüléket kell készenléten tartani.
- 9/18. A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tároló helyein, valamint azok védőtávolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pincebejáratok, vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival.
- 9/19. Éghető gázok palackjainak veszélyességi övezetében ne legyenek gyújtóforrások.
- 9/20. Éghető gázokat tartalmazó palackok veszélyességi övezetén belül a tároló üzemeltetéséhez szükséges járművek közlekedhetnek, ha a közlekedési útvonalban nincs veszélyes gázkoncentráció.
- 9/21. A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.
- 9/22. A töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni.
- 9/23. Szabad- és zárt téri palacktároló helyeken és azok 5m-es körzetében dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad.
- 9/24. A palacktárolókat, veszélyt jelző táblákkal (a tűzvédelmi jelzőtáblákra vonatkozó műszaki követelmények szerint) kell ellátni, amelyek utaljanak a tárolt gázok tulajdonságaiból adódó veszélyhelyzetekre, valamint a veszélyességi övezet nagyságára. A veszélyt jelölő táblák elhelyezése a vonatkozó előírás szerint.
- 9/25. A palacktárolók illetéktelen behatolás ellen védettek legyenek.
- 9/26. Cseppfolyósított, éghető és mérgező gázokkal töltött palackokat álló helyzetben szabad készenléten tartani vagy tárolni.
- 9/27. A gázok felhasználásának a helyén csak egyszeri cserét biztosító gázmennyiséget tartalmazó palackokat szabad tárolni, arra kialakított eszközben (kézikocsi, szállítókeret), mely biztosítja veszély esetén a készenléti palackok gyors eltávolítását a munkahelyről.
- 9/28. Kézi erővel egy személy 1 db, legfeljebb 20 liter űrtartalmú palackot mozgathat.
- 9/29. Palackot egyenetlen talajon vagy szintkülönbség esetén az arra kialakított eszközben, **legalább két** személynek szabad mozgatni.
- 9/30. Kézikocsin való szállításkor a palackot legurulás ellen rögzíteni kell. A palackot talpgyűrűjén, vagy homorú fenekén szabad gurítani.
- 9/31. A palackok kezelésével csak olyan személyt szabad megbízni, aki a vonatkozó jogszabály alapján a szükséges műszaki követelmények szerinti ismereteket elsajátította. Az egyéb előírások a vonatkozó műszaki követelményrendszer szerint.
- 9/32. Gépjárműről kemény vagy kemény burkolatú talajra, vagy padozatra a palackot óvatosan kell leengedni. A rendszeres rakodóterületeket, a palack talpgyűrűjét, homorú fenekét **nem** rongáló rugalmas anyaggal kell burkolni.

10. Fekvőhengeres földalatti és föld feletti tűzveszélyes folyadéktároló tartályok (lásd: RENDELET)

- 10/1. A tartályok biztonságos üzemeléséhez és karbantartáshoz alkalmazott szerelvények feleljenek meg az adott üzemelési, környezeti feltételeknek, és a tárolt anyagok hatásaival szemben ellenállóak legyenek.
- 10/2. A földalatti tartályok esetében a dómakna falán lévő csőátvezetések a folyadék és gőzeinek áthatolása ellen tömítve legyenek.
- 10/3. A tartályok közelében tűzoltó készüléket kell készenléten tartani.
- 10/4. A tűzoltó készülék földalatti tartályok esetén **legalább 34A és 144B** vizsgálati egységtűz oltására, föld feletti tartályok pedig **legalább 55A és 233B** vizsgálati egységtűz oltására legyen alkalmas.

- 10/5. Az esetleg szabadba kikerült és szétfolyt folyadékot haladéktalanul fel kell itatni. Erre a célra a tárolótéren 0,1 m³ száraz homok, vagy 0,05 m³ száraz, nem éghető abszorbens felitató anyagot kell tartani.

IV. FEJEZET

A TEVÉKENYSÉGRE ÉS A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK (ÉPÍTMÉNYEK, ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK)

1. A dohányzásra és nyílt láng használatára vonatkozó szabályok:

- 1/1. A kijelölt zárt terű dohányzóhelyek a vonatkozó jogszabályok műszaki előírásainak eleget kell, hogy tegyenek.
- 1/2. A pszichiátriai betegek dohányzására fokozott figyelmet kell fordítani.
- 1/3. A kijelölt dohányzó helyeken nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni.
- 1/4. Égő cigarettát tilos olyan helyre tenni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- 1/5. Csillagszórót, gyertyát, egyéb nyílt lángú világító eszközt, valamint pirotechnikai terméket a Kórház területén használni TILOS.

2. Irodák, orvosi szobák:

- 2/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni.
- 2/2. A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. A helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos.
- 2/3. A villamos hőtermelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy környezetükben tüzet ne okozzanak.
- 2/4. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkorról le kell választani. (számítógép, nyomtató stb.)
- 2/5. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak.
- 2/6. A munka befejezését követően helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

3. Könyvtár, irattárak:

- 3/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.
- 3/2. A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. A helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos.
- 3/3. A villamos hőtermelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy környezetükben tüzet ne okozzanak.
- 3/4. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkorról le kell választani. (számítógép, nyomtató stb.)
- 3/5. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak.
- 3/6. A munka befejezését követően helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

4. Konyhák, tálalók:

- 4/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.
- 4/2. A konyhában gyúlékony anyagot – főzéshez szükséges étkezési olaj kivételével -, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos.
- 4/3. A munka befejezése után az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani.
- 4/4. A konyhában alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni.
- 4/5. A konyhában a munkához szükséges kifogástalan műszaki állapotú villamos és gázüzemű berendezéseket szabad használni a vonatkozó előírások alapján.
- 4/6. A villamos hőtermelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy környezetükben tüzet ne okozzanak.

- 4/7. Gázszivárgás esetén a szellőztetésről azonnal gondoskodni kell, a berendezés főcsapját pedig el kell zárni.
- 4/8. A munka befejezése után a nélkülözhető villamos fogyasztó berendezéseket áramtalanítani kell (villamos főzőlap, mikrohullámú sütő, stb.), a gázzal működő berendezések főelzáróját el kell zárni.
- 4/9. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos és gázüzemű berendezések használhatóak.
- 4/10. A munka befejezését követően helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

5. Ebédlők, étkező helyiségek:

- 5/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.
- 5/2. A helyiségben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni.
- 5/3. A villamos hőtermelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy környezetükben tüzet ne okozzanak.
- 5/4. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkorról le kell választani. (kávéfőző, mikrohullámú sütő, stb.)
- 5/5. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak.
- 5/6. A munka befejezését követően helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

6. Vegyi, papír, gyógyszer, textil és élelmiszer szárazanyag raktárak, orvosi gázpalack tárolók és izotóp-tároló helység:

- 6/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.
- 6/2. A helyiségben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni.
- 6/3. A tárolási szabályokat maradéktalanul érvényesíteni kell.
- 6/4. Olyan anyagokat együtt tárolni, amelyek egymásra való hatása hő fejlődést, tüzet vagy robbanást okozhat TILOS, továbbá öngyulladásra hajlamos anyag tárolása egyéb éghető anyaggal nem megengedett.
- 6/5. Gázpalackot éghető anyaggal együtt tárolni TILOS.
- 6/6. A tárolás során a csomagoló anyagok épségére fokozott figyelmet kell fordítani, elfolyást, csöpögést, kiszóródást meg kell szüntetni, a kifolyt anyagot fel kell itatni, valamint a kiszóródott anyagokat el kell távolítani, illetőleg biztonságos helyre kell elhelyezni.
- 6/7. Izotópok tárolása külön jogszabály szerint történik.
- 6/8. A szellőztetésről amennyiben szükséges gondoskodni kell.
- 6/9. A tevékenységet követően helyiségek, bejáratok kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

7. Öltözők:

- 7/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni.
- 7/2. A helyiségben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. A helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos.
- 7/3. A villamos hőtermelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy környezetükben tüzet ne okozzanak.
- 7/4. A helyiség elhagyását követően a világító berendezéseket le kell kapcsolni.
- 7/5. Az öltöző használatát követően helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

8. Közlekedő, folyosók, előterek, lépcsőházak kijáratok:

- 8/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket, fali tűzcsap szekrényeket állandóan szabadon kell hagyni.
- 8/2. A közmű elzáró szerelvények hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. (víz, gáz, villamos kapcsolók)
- 8/3. A helyiségben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni.
- 8/4. Nem odavaló gyúlékony anyagot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot, gázpalackokat tárolni tilos.

- 8/5. A villamos kapcsoló szekrényekből a nem oda való éghető anyagokat el kell távolítani, tisztántartásukról gondoskodni kell.
- 8/6. A területen csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak.
- 8/7. A nem használt villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkörrel le kell választani. (rádió, televízió)
- 8/8. A munka befejezését követően helyiségek és kijáratok ajtók, átjárók kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.
- 8/9. Az épületek valamennyi ki-bejáratok ajtóinak kulcsának 1 példányát:
A „Központi Kórház”, a „Régi Kórház”, a „Mosoda és textiltisztítási üzem” területét érintően a biztonsági szolgálatnál kell elhelyezni.

9. WC-k, mosdók, fürdők és előterek:

- 9/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni.
- 9/2. A helyiségben gyúlékony anyagot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos.
- 9/3. A lefolyóba fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot önteni tilos.
- 9/4. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak.
- 9/5. A helyiségben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni.

10. Büfé helyiségek, raktárak:

- 10/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.
- 10/2. A helyiségben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. A helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos.
- 10/3. A villamos hőtermelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy környezetükben tüzet ne okozzanak.
- 10/4. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkörrel le kell választani. (kávéfőző, mikrohullámú sütő, stb.)
- 10/5. A munka befejezését követően helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

11. Műtő helyiségek és előterek:

- 11/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.
- 11/2. A helyiségekben csak a szükséges mennyiségű orvosi gázpalackot szabad tárolni. A palackokat megfelelően feliratozni, valamint eldőlés ellen rögzíteni kell és jelölni üres/teli felirattal. Amennyiben lehetséges a palackokat kocsin rögzített módon kell tárolni a gyors eltávolíthatóság érdekében.
- 11/3. Az üres palackok elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 11/4. A helyiségben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni.
- 11/5. A közmű elzáró szerelvények hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. (orvosi gáz, sűrített levegő villamos kapcsolók, stb.)
- 11/6. A területen csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak.
- 11/7. A tevékenység befejezését követően helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

12. Kórtermek:

- 12/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni.
- 12/2. A helyiségekben csak a szükséges mennyiségű orvosi gázpalackot szabad tárolni. A palackokat megfelelően feliratozni és kocsin rögzített módon kell tárolni a gyors eltávolíthatóság érdekében.
- 12/3. A kórtermekben elsősorban csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak, illetőleg az ellátás alatt álló személyek (fekvő betegek) kényelmét és időtöltését szolgáló kifogástalan műszaki állapotú villamos berendezések használata - az izzószálas villamos berendezéseken (pl. hőszugárzó)

kívül - felügyelet mellett engedélyezett, a villamos hálózat terhelhetőségének függvényében. (hordozható személyi számítógép, televízió, rádió, mobil telefontöltő, stb.)

- 12/4. A villamos hálózat terhelhetőségének mértékét, erre szakképzett munkavállaló állapítja meg.
- 12/5. A saját tulajdonú villamos berendezések használatából, meghibásodásából eredő tüzeset és abból adódó kár megtérítése a tulajdonost terheli.
- 12/6. A kórtermekben a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek elhelyezésére – amennyiben erre lehetőség van - csak olyan fektetőhely (ágy) használható, amely gördíthető, illetőleg szélessége kisebb a kiürítésbe számításba vett kijáratok méreténél.
- 12/7. Az életfunkciók biztosítására szolgáló orvosi berendezések, eszközök berendezések mozgathatóságára a 12/6. pont rendelkezései az irányadók.
- 12/8. A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni.

13. Orvosi rendelő helyiségek, kezelők:

- 13/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni.
- 13/2. A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. A helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos.
- 13/3. A tevékenységhez szükséges heti, illetve havi fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadék mennyiséget kizárólag az e célra kialakított lemez szekrényben szabad csak tárolni, valamint a lemez szekrényt a szabványnak megfelelő felirattal kell ellátni.
- 13/4. A helyiségekben csak a szükséges mennyiségű orvosi gázpalackot szabad tárolni. A palackokat megfelelően feliratozni, kocsin rögzített módon kell tárolni a gyors eltávolíthatóság érdekében.
- 13/5. A villamos hőtermelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy környezetükben tüzet ne okozzanak.
- 13/6. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkorról le kell választani. (számítógép, nyomtató, stb.)
- 13/7. *Azokat az orvosi berendezéseket, melyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan - azonban felügyeletük nem indokolt – „FESZÜLTSEGG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS” felirattal kell ellátni. (lásd: **RENDELET**)*
- 13/8. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak.
- 13/9. A tevékenység befejezését követően helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

14. Laboratórium helyiségei:

- 14/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.
- 14/2. *A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. (lásd: **RENDELET**)*
- 14/3. A helyiségekben a napi szükségletnek megfelelő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot szabad tárolni.
- 14/4. A laboratóriumokban a munkához szükséges heti, illetve havi fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadék mennyiséget kizárólag az e célra kialakított lemez szekrényben szabad csak tárolni.
- 14/5. A laboratóriumok területén felszereléseket és anyagokat úgy kell tárolni, hogy egy esetleges tűz esetén könnyen hozzá lehessen férni és el lehessen távolítani
- 14/6. A napi munkához kifogástalan állapotú nyílt lángú (PB üzemű) berendezés használható.
- 14/7. A napi munkához szükséges nyílt lángú (PB üzemű) berendezés csak úgy használható, hogy az a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet. Környezetében éghető anyagokat megfelelő távolságra kell elhelyezni. A munka befejezésekor a palack záró-szelepét el kell zárni. Távozás előtt a helyiséget áramtalanítani kell, valamint a helyiséget tűzvédelmi szempontjából át kell vizsgálni és a tűzveszélyre utaló körülményt meg kell szüntetni, hogy később tüzet vagy robbanást ne okozzon.

- 14/8. A villamos hőtermelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy környezetükben tüzet ne okozzanak.
- 14/9. *Azokat az orvosi berendezéseket, melyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan - azonban felügyeletük nem indokolt – „FESZÜLTSG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS” felirattal kell ellátni. (lásd: **RENDELET**)*
- 14/10. A szellőztetésről amennyiben szükséges gondoskodni kell.
- 14/11. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkorról le kell választani. (számítógép, nyomtató, stb.)
- 14/12. *A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak. (lásd: **RENDELET**)*
- 14/13. A tevékenység befejezését követően helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

15. Karbantartó műhelyek (lásd: **RENDELET)**

- 15/1. *A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.*
- 15/2. *A helyiségben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni csak az előirt - jogszabályban megengedett - mennyiségben szabad.*
- 15/3. *A helyiségekben csak a szükséges mennyiségű ipari gázpalackot szabad tárolni. A palackokat megfelelően feliratozni, valamint eldőlés ellen rögzíteni kell és jelölni üres/teli felirattal.*
- 15/4. *Talajszint alatti helyiségben PB palack tárolása nem megengedett.*
- 15/5. *Csak kifogástalan műszaki állapotú hegesztő, forrasztó berendezéseket szabad használni.*
- 15/6. *A napi munkához alkalmazott nyílt lángú hegesztő berendezés csak úgy használható, illetőleg szikrázással járó tevékenység úgy folytatható, hogy az a környezetre gyújtási veszélyt nem jelenthet. A munka befejezésekor a palack záró-szelepét el kell zárni, valamint a helyiséget tűzvédelmi szempontjából át kell vizsgálni.*
- 15/7. *A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak.*
- 15/8. *A saját tulajdonú villamos berendezések használatából, meghibásodásából eredő tüzeset és abból adódó kár megtérítése a tulajdonost terheli.*
- 15/9. *A munka befejezése után az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani. Amennyiben szükséges a szellőztetésről gondoskodni kell.*
- 15/10. *A munka befejezésekor a villamos berendezések feszültség mentesítését el kell végezni.*
- 15/11. *A tevékenység befejezését követően helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.*

16. Hő központok, kazánházak helyiségei (lásd: **RENDELET)**

- 16/1. *A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.*
- 16/2. *A helyiségbe gyúlékony anyagot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos.*
- 16/3. *A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni.*
- 16/4. *A kezelő helyiségben jól láthatóan ki kell függeszteni az üzemeltetett berendezések kezelési utasítását.*
- 16/5. *Azokat berendezéseket, melyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan - azonban felügyeletük nem indokolt – „FESZÜLTSG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS” felirattal kell ellátni.*
- 16/6. *A tevékenység befejezését követően helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.*

17. Varroda helyiség:

- 17/1. *A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni.*
- 17/2. *A varroda területén felszereléseket és anyagokat úgy kell tárolni, hogy egy esetleges tűz esetén azokhoz könnyen hozzá lehessen férni és el lehessen távolítani.*
- 17/3. *A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. (lásd: **RENDELET**)*
- 17/4. *A helyiségben gyúlékony anyagot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos.*

- 17/5. A villamos berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy környezetükben tüzet ne okozzanak.
- 17/6. A munka befejezése után az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani.
- 17/7. A munka befejezésekor a villamos berendezések feszültség mentesítését el kell végezni.
- 17/8. A tevékenység befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

18. Mosoda üzemrészek:

- 18/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.
- 18/2. A mosoda üzemrész területén az anyagokat úgy kell tárolni, hogy egy esetleges tűz esetén könnyen hozzá lehessen azokhoz férni és el lehessen távolítani.
- 18/3. *A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. (lásd: **RENDELET**)*
- 18/4. A tevékenység során - szükség szerint - a technológiai berendezésekről – a biztonsági előírások maradéktalan betartása mellett - az éghető anyagokat el kell távolítani, hogy azok gyújtási veszélyt ne jelentsenek.
- 18/5. *Azokat berendezéseket, melyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan - azonban felügyeletük nem indokolt – „FESZÜLTÉG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS” felirattal kell ellátni. (lásd: **RENDELET**)*
- 18/6. A technológiai berendezésekről az éghető anyagokat hetente - tervezetten - el kell távolítani, így különös tekintettel a szellőzőkre, valamint a szárító berendezés épületen belüli és kívüli rendszereire.
- 18/7. A helyiségben gyúlékony anyagot, fokozottan tűz- vagy- robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos.
- 18/8. A munka befejezése után a textíliákat, valamint az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani.
- 18/9. A munka befejezésekor a villamos berendezések feszültség mentesítését el kell végezni.
- 18/10. A tevékenység befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

19. Személy és teherfelvonók és gépházak

- 19/1. A liftet csak a rendeltetés szerint, – a kezelési útmutatóban foglaltak betartásával – szabad használni.
- 19/2. *Azokat berendezéseket, melyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan - azonban felügyeletük nem indokolt – „FESZÜLTÉG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS” felirattal kell ellátni. (lásd: **RENDELET**)*
- 19/3. Orvosi gázpalackok szállításakor a szállításra kijelölt munkavállalókon kívül, a liftben más személy nem tartózkodhat.
- 19/4. A liftekben fokozottan tűz- vagy- robbanásveszélyes folyadék csak az előírás szerinti zárt edényben szállítható.
- 19/5. *A liftekben hegesztésre alkalmas gáz és oxigénpalackot csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy szállíthat az erre a célra kialakított szállítóeszközön. A szállítási előírások a 19/4. pont szerint. (lásd: **RENDELET**)*
- 19/6. *A liftgépházban éghető anyag, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadék nem tárolható. (lásd: **RENDELET**)*
- 19/7. *A liftgépházban csak a lift javításához, karbantartásához szükséges eszközök tárolhatók. A munka befejezését követően a kifolyt fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot fel kell itatni, az éghető anyagokat el kell távolítani. (lásd: **RENDELET**)*

20. A kis és magasfeszültségű helységek és áramfejlesztő berendezések helységei (lásd: **RENDELET)**

- 20/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.
- 20/2. *Azokat berendezéseket, melyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan - azonban felügyeletük nem indokolt – „FESZÜLTÉG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS” felirattal kell ellátni.*

- 20/3. A helyiségben gyúlékony anyagot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos.
- 20/4. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni.
- 20/5. A villamos berendezésekről az éghető anyagokat - a biztonsági előírások maradéktalan betartása mellett - el kell távolítani, hogy azok gyújtási veszélyt ne jelentsenek.
- 20/6. A transzformátor helyiségekben a kifolyt fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot fel kell itatni, az éghető anyagokat el kell távolítani.
- 20/7. A diesel motorok környezetében a kifolyt fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot fel kell itatni, az éghető anyagokat el kell távolítani.
- 20/8. A tevékenység befejezését követően az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani.
- 20/9. A helyiségek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

V. FEJEZET

AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG KÜLÖNÖS SZABÁLYAI, ANNAK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSÁRA, ILLETŐLEG EGYEZTETÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

1. Írásbeli feltételek (lásd: RENDELET)

- 1/1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- 1/2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
- 1/3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- 1/4. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.
- 1/5. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- 1/6. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- 1/7. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- 1/8. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
- 1/9. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- 1/10. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének

vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell

- 1/11. A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
- 1/12. Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
- 1/13. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
- 1/14. Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.

2. Írásbeli feltételek meghatározására jogosult személyek (lásd: RENDELET)

VI. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL, TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉVEL, MEGISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

1. Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok:

- 1/1. Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.
- 1/2. A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
- 1/3. A munkáltató azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott munkakörben nem foglalkoztathatja.
- 1/4. Minden munkavállalót a munkába állítása előtt, illetve más szervezeti egységhez történő áthelyezésekor, amennyiben az merőben eltérő munkakört jelent tűzvédelmi oktatásban, majd évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
- 1/5. Azon munkahelyeken, ahol beépített tűzjelző berendezés került létesítésre, ott az érintett munkavállalókat a beépített tűzjelző berendezés felügyeletére, kezelésére évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi felkészítésben kell részesíteni.
- 1/6. Rendkívüli tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni azt a munkavállalói kört, akiknek a szervezeti egységénél tüzeset keletkezett, vagy a tűzvédelmi előírások súlyos megsértése történt, a rendkívüli eseményt követő 30 napon belül.
- 1/7. A munkaviszonyt létesítők munkába állításuk előtti tűzvédelmi oktatása nem kizáró ok, hogy ne vegyenek részt az ismétlődő, illetőleg a rendkívüli és a soron kívüli tűzvédelmi oktatásokon.
- 1/8. Azt a munkavállalót, aki objektív okokból nem vett részt az 1/4.- 1/5. és 1/6 pontokban jelölt tűzvédelmi oktatáson pótoktatáson történő részvételre kell kötelezni.
- 1/9. A tűzvédelmi oktatást elméleti és szükség esetén gyakorlati formában kell megtartani.
- 1/10. A tűzvédelmi oktatásokon a megjelenés minden munkavállaló részére kötelező.
- 1/11. Az oktatás végrehajtásának tényét oktatási naplóban és/vagy jegyzőkönyvben kell dokumentálni.
- 1/12. A szervezeti egység vezető és/vagy oktatás szervező az oktatási naplót a tűzvédelmi hatóság kérésére bemutatja.
- 1/13. Az ismétlődő oktatás megtartását a szervezeti egység vezetője és/vagy oktatás szervező kezdeményezi - úgy, hogy annak időpontja egy éven belül legyen - a tűzvédelmi vezetőnél, valamint gondoskodik a pótoktatásra kötelezett személyek megjelenéséről.

- 1/14. Az ismétlődő oktatás dokumentálása az adott szervezeti egység vezetőjének és/vagy az oktatás szervező feladata.
- 1/15. A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalók ismétlődő, valamint a munkavállalók munkába állítás előtti és más munkakörbe helyezéshez kapcsolódó tűzvédelmi oktatások dokumentálási feladatait a tűzvédelmi vezető látja el.
- 1/16. A tűzvédelmi vezető akadályoztatása esetén az oktatási feladatokat - a beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalók ismétlődő és soron kívüli oktatásának kivételével - a szervezeti egység vezetője látja el.

2. A munkavállalók munkába állítás előtti és más munkakörbe helyezéshez kapcsolódó tűzvédelmi oktatása:

2/1. Az oktatás témakörei:

- a) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény,
 - b) A tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló rendelet,
 - c) A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló rendelet,
 - d) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló rendelet,
 - e) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat,
 - f) A Kórház Tűzvédelmi Szabályzat felépítése és tartalma,
 - g) A Tűzriadó Terv fejezetei,
 - h) A rendszeresített és készenlétkben tartott tűzvédelmi felszerelések, eszközök és készülékek használata (oltóvízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó-készülékek, tűzjelző berendezések, stb.),
 - i) A tűzvédelmi előírások megszegésének következményei.
- 2/2. A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi vezető tartja, minden hét hétfői és csütörtöki munkanapján - létszámtól függően - a Kórház illetékes munkatársa által meghatározott helyen és időpontban.
 - 2/3. Az oktatás dokumentálását a Munka-tűz és környezetvédelmi iroda látja el.
 - 2/4. Az oktatás dokumentálása: Munka-tűz és környezetvédelmi iroda napló

3. A munkavállalók ismétlődő (éves) tűzvédelmi oktatása:

3/1. Az oktatás témakörei:

- a) Az időközben megjelent új tűzvédelmi jogszabályok vonatkozó fejezetei,
 - b) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat,
 - c) A Kórház Tűzvédelmi Szabályzat felépítése és tartalma,
 - d) A Tűzriadó Terv fejezetei,
 - e) A rendszeresített és készenlétkben tartott tűzvédelmi felszerelések, eszközök és készülékek használata (oltóvízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó-készülékek, tűzjelző berendezések, stb.),
 - f) A tűzvédelmi előírások megszegésének következményei.
- 3/2. A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi vezető tartja, az adott szervezeti egység vezetőjével egyeztetett időpontban és helyen, általában a szervezeti egységnél.
 - 3/3. Az oktatás dokumentálását a szervezeti egység vezetője látja el.
 - 3/4. Az oktatás dokumentálása: A szervezeti egység Munka- és tűzvédelmi oktatási napló
 - 3/5. Az E oktatás témakörei:
 - a) Az időközben megjelent új tűzvédelmi jogszabályok vonatkozó fejezetei,
 - b) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat,
 - c) A Kórház Tűzvédelmi Szabályzat felépítése és tartalma,

- d) A Tűzriadó Terv fejezetei,
 - e) A rendszeresített és készenlétben tartott tűzvédelmi felszerelések, eszközök és készülékek használata (oltóvízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó-készülékek, tűzjelző berendezések, stb.),
 - f) A tűzvédelmi előírások megszegésének következményei.
- 3/6. A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi vezető tartja, az adott szervezeti egység vezetőjével egyeztetett időpontban és módszerét meghatározva. Az oktatási tematikát a tűzvédelmi vezető állítja össze - és adott esetben – elektronikus úton szervezeti egység vezetőjének küldi meg.
- 3/7. Az oktatás dokumentálását a szervezeti egység vezetője látja el.
- 3/8. Az oktatás dokumentálása: A szervezeti egység Munka- és tűzvédelmi oktatási napló

4. A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalók ismétlődő tűzvédelmi felkészítése:

- 4/1. A felkészítés témakörei:
- a) A tűzjelző központ kezelése,
 - b) A távkezelő távkijelző egység tűz- és hibaátjelző egység kezelése,
 - c) A beérkező tűz-, hiba-, téves riasztások kezelése,
 - d) A tűz esetén szükséges teendők,
 - e) A tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire vonatkozó előírások és szabályok.
- 4/2. A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalókat - a tűzvédelmi vezető szervezésében - a beépített tűzjelző berendezés szolgáltatójának képviselője részesíti ismétlődő tűzvédelmi felkészítésben. A felkészítés az adott szervezeti egység vezetőjével egyeztetett időpontban és helyen történik, általában a szervezeti egységnél.
- 4/3. A felkészítés dokumentálását a szervezeti egység vezetője látja el.
- 4/4. A felkészítés dokumentálása: A szervezeti egység Munka- és tűzvédelmi oktatási napló + jelenléti ív

5. A munkavállalók rendkívüli tűzvédelmi oktatása:

- 5/1. Az oktatás témakörei:
- a) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat,
 - b) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló rendelet,
 - c) A tüzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendelet.
- 5/2. A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi vezető tartja, az adott szervezeti egység vezetőjével egyeztetett időpontban és helyen, általában a szervezeti egységnél.
- 5/3. Az E rendkívüli oktatás témakörei:
- a) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat,
 - b) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló rendelet,
 - c) A tüzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendelet.
- 5/4. A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi vezető tartja, az adott szervezeti egység vezetőjével egyeztetett időpontban és módszerét meghatározva. Az oktatási tematikát a tűzvédelmi vezető állítja össze - és adott esetben - E-úton szervezeti egység vezetőjének küldi meg.
- 5/5. Az oktatás dokumentálását a szervezeti egység vezetője látja el.
- 5/6. Az oktatás dokumentálása: A szervezeti egység Munka- és tűzvédelmi oktatási napló

6. A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalók soron kívüli tűzvédelmi felkészítése:

6/1. A felkészítés témakörei:

- a) A tűzjelző központ tervszerű leállításával kapcsolatos felügyeletet ellátó munkavállalók feladatai,
- b) A tűzjelzés jogszabályi háttere, kötelezettsége és tartalma.

6/2. A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalókat - a tűzvédelmi vezető szervezésében - a beépített tűzjelző berendezés szolgáltatójának képviselője részesíti soron kívüli tűzvédelmi felkészítésben. A felkészítés az adott szervezeti egység vezetőjével egyeztetett időpontban és helyen történik, általában a szervezeti egységnél.

6/3. A felkészítés dokumentálását a szervezeti egység vezetője látja el.

6/4. A felkészítés dokumentálása: A szervezeti egység Munka- és tűzvédelmi oktatási napló + jelenléti ív.

7. A munkavállalók tűzvédelmi pótoktatása:

7/1. Az oktatás/felkészítés témakörei: A 2-3-4-5-6. pontokban meghatározott témakörök.

7/2. A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi vezető tartja, az adott szervezeti egység vezetőjével egyeztetett időpontban, és helyszínen.

8. A Tűzriadó Tervekben foglaltak gyakorlása:

8/1. A Tűzriadó Tervekben foglaltak gyakorlását - a Szabályzat rendelkezéseivel összhangban - a tűzvédelmi vezető indítványára a Főigazgató a Gazdasági igazgató útján rendeli el.

8/2. A gyakorlat célja az elsajátított elméleti tűzvédelmi ismeretek gyakorlati alkalmazása, valamint a munkavállalók együttműködésének gyakoroltatása, illetőleg feladat végrehajtás ellenőrzése.

9. Tűzoltási gyakorlat:

9/1. A gyakorlat témakörei:

9/2. Tűzoltó készülékek kezelése „tálca tűz” oltásánál,

9/3. Föld feletti tűzcsap szerelése,

9/4. A gyakorlatot a tűzvédelmi vezető tartja és vezeti a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelem bevonásával a Kórház területén egyeztetett helyszínen és időtartamban, évente egy-egy alkalommal.

10. Munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények:

10/1. A tűzvédelmi vezető tűzvédelmi képesítésének meg kell felelni „a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

10/2. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet **(továbbiakban: Rendelet)** 1. sz. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.

10/3. Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a Rendelet 1. melléklet 1–9. és 12–13. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

10/4. Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett.

10/5. A munkáltató a szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről kimutatást vezet, amelyet az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt – a hatósági ellenőrzés során – köteles bemutatni.

11. A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök a Rendelet 1. melléklete szerint:

- 11/1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
- 11/2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
- 11/3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
- 11/4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők
- 11/5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
- 11/6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
- 11/7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
- 11/8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
- 11/9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
- 11/10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
- 11/11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
- 11/12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
- 11/13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
- 11/14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
- 11/15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
- 11/16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

12. Tűzvédelmi oktatások dokumentálásának rendje:

- 12/1. A naplónak tartalmaznia kell az oktatáson részvevő nevét, munkakörének megnevezését, oktatás helyét, időpontját, időtartamát, jellegét, valamint a munkavállaló aláírását,
- 12/2. A naplókhoz csatolni kell az oktatás tematikáját,
- 12/3. A naplókban oktatás tematikáját a tűzvédelmi vezető rögzíti és aláírásával igazolja,
- 12/4. Az E oktatások tematikáját tűzvédelmi vezető készíti el és gondoskodik, hogy azt elektronikus úton a szervezet egység vezetője/oktatásszervezője megkapja.
- 12/5. Az oktatások megtartásának tényét hitelt igazoló módon a szervezeti egység vezetője dokumentálja.

13. Jogszabályban előírt tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállalók kimutatásának tartalmi követelményei:

- 13/1. A kimutatás tartalmazza a tűzvédelmi szakvizsgán részvevők természetes személyazonosító adatait, a foglalkozási ágak, munkakörök pontos megnevezését, a vizsgáztatás időpontját, a bizonyítvány számát.
- 13/2. A kimutatás melléklete a bizonyítványok másolata elektronikus formában.

14. Tűzvédelmi információs tevékenység:

14/1. A tűzvédelmi vezető gondoskodik arról, hogy az aktuális tűzvédelmet érintő információk a tűzvédelmi közlemények útján a belső információs honlapon elérhetőek legyenek, így különösen:

- a) Tűzvédelmi hatósági ellenőrzések,
- b) Tűzvédelmi gyakorlatok,
- c) Tűzoltási gyakorlatok,
- d) Tűzvédelmi oktatások rendje,
- e) Kórházak érintő tűzvédelmi rendelkezések változásai,
- f) Tűzvédelmi időszakos ellenőrzések.

VII. FEJEZET

A MUNKAVÁLLALÓK A TŰZESET VAGY MŰSZAKI MENTÉST IGÉNYLŐ ESEMÉNNYEL KAPCSOLATOS FELADATAI

1. Fogalom meghatározások:

- 1/1. A tűzjelzés: A katasztrófavédelem részére érkező - tüzesetre, égésre, égés gyanújára, tűzveszélyre, vonatkozó - bármilyen formájú közlés tűzjelzésnek minősül.
- 1/2. Tűzriasztás: emberek számára érzékelhető tűzjelzés
- 1/3. Téves riasztás: az a tűzjelzés, amikor a jelzés helyén tűz, vagy arra utaló körülmény nincs.
- 1/4. Tűz (tüzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.
- 1/5. Tűz elleni védekezés (tűzvédelem): a tüzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.
- 1/6. Tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.
- 1/7. Műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a katasztrófavédelem részéről - a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozási tevékenység.

2. A tűzjelzés módja:

- 2/1. Távbeszélő (mobil, vagy fővonalú telefonkészülékkel):
- 2/2. Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (a továbbiakban: jelzésfogadó), a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös önkormányzati hivatalnak)
- 2/3. A segélyhívást a Kórház - egyes - épületeiben elhelyezett tűzjelzésre alkalmas távbeszélőkészülékről (mellékállomások) is lehet kezdeményezni az alábbiak szerint:
 - a) A kagyló felemelése után a * (csillag), majd a 0 (nulla) gomb megnyomása után a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszám tárcsázása.
 - b) A tűzjelzés és az automatikus tűzátjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.
- 2/4. A jelző személy legyen higgadt, mondanivalóját tömören, érthetően fogalmazza meg, válaszoljon a jelzésfogadó személy kérdéseire, majd a belső értesítési rend szerint kell eljárni.
- 2/5. A Kórház területén tartózkodók és munkavállalók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközöket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.
- 2/6. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a) A tüzeset helyét pontos címét,
- b) A tüzeset nemét (mi ég, mi van veszélyeztetve),
- c) Van-e ember életveszélyben,
- d) Milyen terjedelmű a káreset,
- e) A bejelentő személy nevét,
- f) A távbeszélő számát, amelyen a tüzet jelezték,
- g) Továbbá minden információt, amelyet a jelzésfogadó kér.

2/7. A Kórház területén tartózkodók és a munkavállalók az önmagától kialudt, és eloltott tüzet is kötelesek jelenteni a 2/6. pontban meghatározott tartalommal.

3. Tűzjelzés módja:

3/1. **Beépített tűzjelző berendezés aktiválásával:**

3/2. Tűzjelzés történhet érzékelők aktiválódásával, illetőleg kézi jelzés adók aktiválásával.

- a) Tűzriasztás esetén a tűzjelző központban (távkezelő vagy távkijelző egység) nyugtázni kell a tűzjelzés tényét.
- b) A tűzjelző központban azonosítani kell a riasztás eszközének helyét.
- c) Személyesen meg kell győződni a kijelzett zónában az aktív jelzésadó környezetéről.
- d) Ha tüzeset következett be, ez esetben a 2. pont előírásai az irányadók.
- e) Téves riasztás esetén a körülményekről tájékoztatást kell adni a jelzésfogadónak „BALASSA” - jelszó - kód megadásával a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon, majd a belső értesítési rend szerint kell eljárni.
- f) Amennyiben tűzjelző berendezés műszaki okokból nem állítható vissza „nyugalmi” helyzetbe, ez esetben a szerződés szerinti szolgáltatót értesíteni kell.
- g) A kezelő személyzet az adott beépített tűzjelző berendezés kezelési útmutatója szerint köteles eljárni.

4. Az épületben, létesítményben tartózkodók riasztása:

- a) A tüzesetet észlelő személy köteles közvetlen környezetét hangos szóval (TÜZ VAN! stb.) figyelmeztetni a veszélyre.
- b) **A tűzriadó jele: három, egymást követő ismételt felszólítás:**

FIGYELEM! FIGYELEM!

A(Z) ÉPÜLETBEN (A SZINTEN),
SZABADTÉREN.....(PONTOS HELY) TÜZ VAN ! AZONNAL KEZDJÉK MEG A
VESZÉLYEZTETETT SZEMÉLYEK KIMENEKÍTÉSÉT ÉS A TÜZ OLTÁSÁT!

5. Belső értesítési rend:

5/1. A létesítményben tartózkodók belső értesítési rendje tüzeset bekövetkezése esetén ügyeleti időn kívül:

- a) A jelző személy a belső távbeszélő, illetőleg mobil hálózaton vagy személyesen értesítse a biztonsági szolgálatot a bekövetkezett tüzeset körülményeiről 2. pont figyelembevételével.
- b) A biztonsági szolgálat vegye fel elsőként a kapcsolatot a transzformátorház épületében, - adott esetben az „MDB” épület diszpécser szolgálatánál - szolgálatot teljesítő munkatársával, egyben tájékoztassa a tüzeset körülményeiről. (lásd: RENDELET)
- c) A biztonsági szolgálat vegye fel másodikként a kapcsolatot a Gazdasági igazgatósággal és adja meg a szükséges információkat. (lásd: RENDELET)

5/2. A létesítményben tartózkodók belső értesítési rendje tüzeset bekövetkezése esetén ügyeleti időben:

- a) A jelző személy a belső távbeszélő, illetőleg mobil hálózaton vagy személyesen értesítse a biztonsági szolgálatot a bekövetkezett tüzeset körülményeiről **2. pont** figyelembevételével.
- b) *A biztonsági szolgálat vegye fel elsőként a kapcsolatot a transzformátorház épületében, - adott esetben a „MDB” épület diszpécser szolgálatánál – szolgálatot teljesítő munkatársával, egyben tájékoztassa a tüzeset körülményeiről. (lásd: **RENDELET**)*
- c) *A biztonsági szolgálat vegye fel másodikként a kapcsolatot az ügyeletvezető orvossal és adja meg a szükséges információkat. (lásd: **RENDELET**)*

5/3. A létesítményben tartózkodók belső értesítési rendje katasztrófavédelmet nem érintő káresemények bekövetkezése esetén ügyeleti időn kívül és ügyeleti időben:

- a) A jelző személy a belső távbeszélő, illetőleg mobil hálózaton vagy személyesen értesítse a biztonsági szolgálatot a bekövetkezett egyéb tűzoltói beavatkozást nem igénylő káresemény, műszaki meghibásodás részleteiről. (pl. beépített tűzjelző berendezés téves riasztása stb.)
- b) *A biztonsági szolgálat vegye fel elsőként a kapcsolatot a transzformátorház épületében szolgálatot teljesítő munkatársával, egyben tájékoztassa a káresemény, műszaki meghibásodás körülményeiről. (lásd: **RENDELET**)*
- c) *A biztonsági szolgálat vegye fel másodikként a kapcsolatot a Gazdasági igazgatósággal, valamint az ügyeletvezető orvossal és adja meg a szükséges információkat. (lásd: **RENDELET**)*

6. Munkavállalók tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai:

- 6/1. A Kórház területén tartózkodók a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül – életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.
- 6/2. A munkavállalóknak tűz és káreset bekövetkezése esetén meg kell kezdeni – a lehetőségekhez mérten – a tűz oltását és a kárelhárítást a rendelkezésre álló tűzoltó és egyéb műszaki eszközökkel.

7. Kézi tűzoltó készülékek használatának szabályai – egyes típusok figyelembevételével:

- 7/1. A kézi tűzoltó-készülék (A-B-C porral-oltó, A-B habbal-oltó, B-C széndioxiddal-oltó) üzembe helyezését és azzal történő tűzoltást egy fő végzi az alábbiak szerint:
 - a) A tüzesetet a készülékkel – biztonsági távolság betartásával – megközelíteni.
 - b) Biztosítószeget kihúzni.
 - c) A tömlőt a tűzre irányítani.
 - d) Nyomókart, pisztolyszelepet lenyomni.
 - e) Az oltóanyagot a lángtérbe, tűzfelületre juttatni.
- 7/2. A kézi tűzoltó-készülékek szakaszosan is üzemeltethetők (egyes tűzoltó-készülékek villamos feszültség alatti berendezések oltására is alkalmasak, pontos előírások a készüléken feliratozva olvashatók, pl. 1000 V feszültséghatárig 1 méter távolságból)

8. Fali tűzcsapok használatának szabályai – egyes típusok figyelembevételével:

- 8/1. A fali tűzcsap (pl. lapos vagy alaktartó tömlős) üzembe helyezését és azzal történő tűzoltást két fő végzi az alábbiak szerint:
 - a) A fali tűzcsap szerelvény szekrény ajtaját kinyitni.
 - b) A fali tűzcsap szerelvény szekrényben elhelyezett felszerelések (tömlő, sugárcső) összekapcsolásáról, valamint a szerelvény szekrény nyitó-elzáró szelepeire történő csatlakozásról meggyőződni.
 - c) A tömlőt a szekrényből kihúzni, vagy a dobról letekerni és a tűz irányába kifektetni (csavarodás mentességről gondoskodni kell).
 - d) A tüzesetet – biztonsági távolság betartásával – megközelíteni, a sugárcsövet a tűz felületére irányítani.

- e) A szerelvénytálcák nyitó-elzáró szelepét az óra járásával ellentétes irányába történő forgatással megnyitni (a tömlőt nyomás alá kell helyezni).
- f) A sugárcső nyitó-elzáró szerelvényét megnyitni, az oltóvizet az égő anyag felületére a lángterbe, tűzfelületre juttatni.
- g) A vízkár mérséklése érdekében a sugárcsövet szakaszosan üzemeltetni, ha kialakítása engedi a sugárképet változtatni. (kötött, szórt).

FESZÜLTÉG ALATTI VILLAMOS BERENDEZÉS TŰZÉT VÍZZEL OLTANI TILOS!

9. Föld feletti tűzcsapok használatának szabályai:

9/1. A föld feletti tűzcsap üzembe helyezését és azzal történő tűzoltást két fő végzi az alábbiak szerint:

- a) Az üzembe helyezéséhez a tűzoltó szakfelszereléseket elő kell készíteni a tűzcsap mellé. (1 db. föld feletti tűzcsapkulcs, 1 db. „52-C” jelű sugárcső, 1 db. 75/52-B/C jelű áttétkapocs, „C” jelű tömlő (k).
- b) A tűzcsap egyik nyomócsonkjának csonk-kapocs fedelét az óra járásával ellentétes irányába történő forgatással kinyitni vagy a kupak kapsot le kell venni, egyben meg kell győződni a tűzcsap fejszerelvényének (nyitó-elzáró szelepének) az óra járásával ellentétes irányába történő forgatásával annak működéséről, majd el kell zárni.
- c) A tűzcsap nyomócsonkjára az áttét-kapsot óra járásával azonos irányába történő fel kell kapcsolni.
- d) A tömlőt (ket) a tűz irányába ki kell gurítani/fektetni (csavarodás mentességről gondoskodni kell) és csatlakoztatni kell a tűzcsap áttét-kapoccsal ellátott nyomócsonkjára.
- e) A sugárcsövet a tömlőre csatlakoztatni kell, majd a tűzcsap fejszerelvényét (nyitó-elzáró szelepét) az óra járásával ellentétes irányába történő forgatással ütközésig meg kell nyitni (a tömlőt nyomás alá kell helyezni).
- f) A sugárcső nyitó-elzáró szerelvényét megnyitni, az oltóvizet az égő anyag felületére a lángterbe, tűzfelületre juttatni.
- g) A vízkár mérséklése érdekében a sugárcsövet szakaszosan üzemeltetni, ha kialakítása engedi a sugárképet változtatni. (kötött, szórt).
- h) A szerelvények visszaszerelése fordított sorrendben történik.

FESZÜLTÉG ALATTI VILLAMOS BERENDEZÉS TŰZÉT VÍZZEL OLTANI TILOS!

10. Föld alatti tűzcsapok használatának szabályai:

10/1. A föld alatti tűzcsap üzembe helyezését és azzal történő tűzoltást két fő végzi az alábbiak szerint:

- a) Az üzembe helyezéséhez a tűzoltó szakfelszereléseket elő kell készíteni a tűzcsap mellé. (1 db. föld alatti tűzcsapkulcs, 1 db. „52-C” jelű sugárcső, 1 db. „C” jelű állványcső, „C” jelű tömlők).
- b) A tűzcsapszekrény fedelét a tűzcsapkulccsal fel kell nyitni.
- c) A tűzcsap fejszerelvényéről a védősapkát az óra járásával ellentétes irányába történő forgatással a tűzcsapkulccsal el kell távolítani.
- d) A tűzcsap nyitó-elzáró szelepét az óra járásával ellentétes irányába történő forgatással meg kell nyitni, egyben meg kell győződni a működéséről, majd el kell zárni.

- e) Az állványcsövet tűzcsap fejszerelvényére az óra járásával azonos irányába történő forgatással ütközésig fel kell csavarni.
- f) A tömlőt (ket) a tűz irányába ki kell gurítani/fektetni (csavarodás mentességről gondoskodni kell) és csatlakoztatni kell az állványcső egyik nyomócsonkjára.
- g) A sugárcsövet a tömlőre csatlakoztatni kell, majd az állványcső nyitó-elzáró szelepét az óra járásával ellentétes irányába történő forgatással ütközésig meg kell nyitni (a tömlőt nyomás alá kell helyezni).
- h) A sugárcső nyitó-elzáró szerelvényét megnyitni, az oltóvizet az égő anyag felületére a lángtérbe, tűzfelületre juttatni.
- i) A vízkár mérséklése érdekében a sugárcsövet szakaszosan üzemeltetni, ha kialakítása engedi a sugárképet változtatni. (kötött, szórt).
- j) A szerelvények visszaszerelése fordított sorrendben történik.

**FESZÜLTÉG ALATTI VILLAMOS BERENDEZÉS TŰZÉT
VÍZZEL OLTANI TILOS!**

HARMADIK RÉSZ

1. FEJEZET

**A KÓRHÁZ LÉTESÍTMÉNYEIBEN NAPSZAKONKÉNT VÁLTOZÓ LÉTSZÁMÚ
MUNKAVÁLLALÓK IGÉNYBEVÉTELE**

1. Kórház munkavállalóinak munkarendje:

- 1/1. A Kórház munkavállalóinak munkarendje az ellátás alatt állók létszáma tekintetében, valamint objektív okokból is változhat. A Kórház munkavállalóinak munkarendjét a szervezeti egység vezetője tervezi meg és felel a munkaidő beosztások elkészítéséért.

Munkaidők (VÁLTOZÓ)							
I.							
1Műszak 8 órás 6:00-14:00	1Műszakos 7:12 órás 6:30-13:42	1Műszakos 8 órás 6:30-14:30	1Műszakos 8 órás 7:00-15:00	1Műszakos 8 órás 7:15-15:30	1Műszakos 7:12 órás 7:30-14:42	1Műszakos 8 órás 7:30-15:30	1Műszakos 8 órás 8:00-16:00
II.							
1Műszakos 8 órás 10:00-18:00	1Műszakos 12 órás 18:00-6:00	1Műszakos 24 órás 6:00-6:00	1Műszakos 8 órás 5:30-13:30	1Műszakos 8 órás 7:45-15:45	1Műszakos 8 órás 5:00-13:00	1Műszakos 8 órás 11:00-19:00	1Műszakos 8 órás 10:30-18:30
III.							
Részmunk aidős 36 óra	2 Műszak trauma 14:00-22:00	2 Műszakos heti 36 ó. I. műszak 7:30-14.40.	2 Műszak 05:30-13:30/ I műszak	2 Műszak 10:30-18:30/ II műszak	2 Műszak 10:00-18:00/ II műszak	Részmunk aidős 4 órás 7:15-11:15	Részmunk aidős 4 órás 8:00-12:00
Részmunk aidős 4 órás 8:30-12:30	Részmunk aidős 4 órás 9:30-13:30	Részmunk aidős 4 órás 14:00-18:00	Részf. 3 műszak napi 4 ó. I. műszak 6:00-10:00	1 Műszak heti 20 órás	Részmunk aidős 5 órás 13:00-18:00	Részmunk aidős 6 órás 6:00-12:00	Részmunk aidős 6 órás 7:00-13:00
IV.							
Részmunk aidős 6	Részmunk aidős 6	Részmunk aidős 6	Részmunk aidős 6	Részmunk aidős 6	Részmunk aidős 6	Részmunk aidős 7	Részmunk aidős 7

Munkaidők (VÁLTOZÓ)							
órás 7:30-13:30	órás 9:00-15:00	órás 11:00-17:00	órás 12:00-18:00	órás 13:00-19:00	órás 8:00-14:00	órás 6:00-13:00	órás 7:30-14:30
V.							
Részmunkaidős 7 órás 7:00-14:00	Részmunkaidős 7 órás 8:30-15:30	Részmunkaidős heti 35 órás 8:00-15:00	Részmunkaidős heti 36 órás 7:00-14:00	3 Műszak foly. 2 havi keret 6:00-14:00-22:00-6:00	3 Műszak heti 40 órás 6:00-14:00-22:00-6:00	2 Műszak foly. 12 óra 6:00-18:00-6:00	2 Műszak foly. Labor 7:30-19:30, 19:30-7:30
VI.							
2 havi keret 1-2 Műszak labor	2 havi keret 3 Műszak labor	5:30-13:30, 10:00-18:00	6:00-14:00, 11:00-19:00				

II. FEJEZET

A BETEGEK KIMENTÉSÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HELYI, ILLETVE A TÉNYLEGESEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LÉTSZÁM, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MOZGÁSKÉPTELEN VAGY KORLÁTOZOTTAN MOZGÁSKÉPES SZEMÉLYEK KIMENTÉSÉNEK MÓDOZATAIRA ÉS A BEFOGADÓ HELY MEGJELÖLÉSÉRE

1. A rendelkezésre álló tényleges létszám a kimenekítést érintően:

	LÁSD: Gazdasági Igazgatóság Nyilvántartása: VÁLTOZÓ	Létszám
1.	KIMENEKÍTÉSÉRE IGÉNYBEVEHETŐ HELYI LÉTSZÁM	Változó
2.	KIMENEKÍTÉSÉRE IGÉNYBEVEHETŐ STATISZTIKAI LÉTSZÁM	Jogszabályban Vált.

2. A kimenekítés módozatai, szabályai:

- 2/1. A munkavállalóknak kötelezettsége, hogy szervezeti egységeiknél tartózkodó személyeket tűz és káreset bekövetkezése esetén gyorsan és figyelemfelkeltő módon (indokolt esetben, több szakaszban) tájékoztassák, és riasszák. Továbbá gondoskodniuk kell a pánikhangulat kialakulásának megfékezéséről és elkerüléséről.
- 2/2. A munkavállalóknak biztosítani kell, hogy szervezeti egységeiknél tartózkodó és önálló menekülésre képes személyek - minél hamarabb - biztonságos helyre, vagy védett térbe távozhassanak.
- 2/3. Az ügyeletvezető orvos irányítása alatt, a munkavállalóknak gondoskodniuk kell arról, hogy szervezeti egységeiknél tartózkodó mozgásban/cselekvőképességben korlátozott vagy fogyatékos személyek - minél hamarabb - biztonságos helyre vagy védett térbe kerüljenek.
- 2/4. További feladatok:
 - a) Az osztályokon a nem mobilizálható orvostechnikai eszközökkel kezelt betegekről jegyzéket kell készíteni és a befogadó helynek meg kell adni. A jegyzék tartalmazza a kezelések idejét, gyakoriságát és sürgősségét.
 - b) A kimenekítésre kerülő betegek ellátási lapjait együtt kell szállítani, a hazaküldöttüket az archívumba le kell adni. Az intézetben tárolt és a betegek folyamatos kezeléséhez szükséges archívumot el kell szállítani.
 - c) A betegek részére szükséges speciális, nélkülözhetetlen, más intézményben nem tárolt gyógyszerek elszállításáról gondoskodni kell.

3. Befogadó helyek:

- 3/1. A befogadó helyek - a bekövetkezett káresemény függvényében - a körülmények ismeretében kerülnek kijelölésre:

- a) Elsőként a védett tűzszakaszok,
 - b) Másodikként a szabadterek.
- 3/2.** Központi kórház területén számításba vehető épületek:
- a) „L” kollégiumi épület,
 - b) „RI” intézet épület,
 - c) „K” épület.
- 3/3.** Régi kórház területén számításba vehető épületek:
- a) „I” épület.

III. FEJEZET

A KÓRHÁZBAN ÁTMENETTILEG TARTÓZKODÓK (LÁTOGATÓK, VIZSGÁLATON MEGJELENTEK STB.) MENTÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Központi Kórház/ Régi Kórház:

- 1/1. *A katasztrófavédelem megérkezéséig a mentési feladatok irányítását a biztonsági szolgálat látja el. (lásd: **RENDELET**)*
- 1/2. A veszélyeztetett területen tartózkodó munkavállalók kötelesek a rend fenntartásában, a menekítés, a kármentés biztosításában is részt venni. Az elsősegélynyújtásban szakképzett munkavállalók kötelesek az esetleges személyi sérüléseket ellátni a mentők kiérkezéséig.
- 1/3. A szervezeti egység vezető feladata a rend fenntartása a szervezeti egységénél, valamint a tűzoltás irányítása a katasztrófavédelem egységeinek helyszínre érkezéséig.
- 1/4. A biztonságiszolgálat vezetője vagy munkavállalója adjon riasztást a 107-es vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon a rendőrség részére rendfenntartás, forgalomszabályozás céljából. A kiérkező rendőrség parancsnokát (pl. járőrparancsnok) a biztonsági szolgálatnak tájékoztatni kell a biztosítási feladatok helyzetéről, valamint helyszínéről és irányáról. (lásd: **RENDELET**)

IV. FEJEZET

KÜLÖNLEGES MENTÉSI FELADATOK

1. Központi Kórház „P” épület:

- 1/1. Az épületben bekövetkezett káresemény, (robbanás vagy tűz, épületomlás, stb.) mely közvetlenül veszélyezteti az elhunyt személyek elhelyezésére szolgáló helységet, ez esetben a holttestek biztonságba helyezésének irányítása - a tűzoltás-vezetővel történő együttműködés mellett - a szervezeti egység vezetője (távollétében az általa megbízott munkavállaló), illetőleg a mindenkori ügyeletvezető orvos hatáskörébe tartozik.
- 1/2. Az elhunyt személyek mozgatása és elszállítása, valamint elhelyezése során maradéktalanul érvényesíteni kell az ide vonatkozó kegyeleti rendelkezéseket.
- 1/3. Járványhelyzet bekövetkezése során az ideiglenesen kijelölt épületben elhelyezett elhunyt személyek esetében az 1/1. és 1/2. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

V. FEJEZET

A GYÓGYÍTÓ MUNKÁHOZ ELENGEDHETETLEN EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓK, VALAMINT GÉPEK, MŰSZEREK, EGYÉB ESZKÖZÖK MENTÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSE

1. Tárgyak, anyagok mentése általános előírások:

- 1/1. A tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető.

- 1/2. *A megmentett tárgyak és anyagok őrzésére a körülmények figyelembevételével - az együttműködő szervek, tulajdonosok, illetékes vezetők útján - kell intézkedni, az őrzés-védelmet elsősorban a biztonsági szolgálat látja el. (lásd: **RENDELET**)*
- 1/3. A mentési sorrendet a tűzoltás-vezető dönti el, a tárgyak, anyagok mentésénél az értékük figyelembevételével.
- 1/4. A tárgyak, anyagok mentéséhez megfelelő munkavállalói létszámot és szállító eszközöket kell biztosítani.

2. Dokumentumok mentése:

- 2/1. A szervezeti egység vezetője a felelős az elengedhetetlen egészségügyi dokumentációk mentésének megszervezéséért.
- 2/2. A dokumentumok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető.
- 2/3. *A dokumentumok őrzésére a körülmények figyelembevételével - az együttműködő szervek, tulajdonosok, illetékes vezetők útján - kell intézkedni, az őrzés-védelmet elsősorban a biztonsági szolgálat látja el. A dokumentumok mentési sorrendjét a tűzoltás-vezető dönti el. (lásd: **RENDELET**)*
- 2/4. A dokumentumokat - a lehetőséghez mérten – elektronikus adat hordozóra ki kell menteni, amely a szervezeti egység vezetőjének a feladata, illetőleg a Kórház informatikai rendszerének működtetéséért felelős szervezeti egység vezető kötelezettsége.

3. Gépek, műszerek, egyéb eszközök anyagok (gyógyszerek stb.) mentése:

- 3/1. A szervezeti egység vezetője a felelős a gépek, műszerek, egyéb eszközök mentésének megszervezéséért.
- 3/2. A gépek, műszerek, egyéb eszközök mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető.
- 3/3. *A gépek, műszerek, egyéb eszközök, anyagok (gyógyszerek stb.) őrzésére a körülmények figyelembevételével - az együttműködő szervek, tulajdonosok, illetékes vezetők útján - kell intézkedni, az őrzés-védelmet elsősorban a biztonsági szolgálat látja el. (lásd: **RENDELET**)*
- 3/4. A gépek, műszerek, egyéb eszközök mentési sorrendjét a tűzoltás-vezető dönti el.
- 3/5. *Azon gépek mentésénél, melyeknek működtetését folyamatosan fenn kell tartani, azokhoz a villamos hálózattól független áramforrást kell biztosítani. (lásd: **RENDELET**)*

4. Dokumentálás:

- 4/1. A **2.-es és 3. pontokban** jelölt anyagokról digitális fényképfelvételeket kell készíteni, illetőleg jegyzéket kell felvenni.
- 4/2. A fényképfelvételek és jegyzék készítése az adott szervezeti egység vezetőjének feladata.
- 4/3. A fényképfelvételeket és a jegyzéket a Főigazgató rendelkezésére kell bocsátani.

NEGYEDIK RÉSZ

I. FEJEZET

A FELÜGYELETI SZERVEKRE ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. *A Kórház területén tevékenységet végző felügyeleti szervekre és együttműködőkre vonatkozó rendelkezések a Szabályzatban foglaltakkal összhangban. (lásd: **RENDELET**)*

II. FEJEZET

KÜLÖN JOGSZABÁLY SZERINT MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ ÉS SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ MAGÁNSZEMÉLYEKRE, JOGI SZEMÉLYEKRE, MAGÁN-ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Kórház területén tevékenységet végző - külön jogszabály szerint - munkaviszonyban álló és szolgáltatást nyújtó - magánszemélyekre, jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó rendelkezések a Szabályzatban foglaltakkal összhangban. (lásd: **RENDELET**)

III. FEJEZET

A KÓRHÁZ TERÜLETÉN TARTÓZKODÓ ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Kórház területén tartózkodó, valamint az egészségügyi ellátásban érintett magánszemélyekre vonatkozó rendelkezések a Szabályzatban foglaltakkal összhangban.

IV. FEJEZET

JOGSZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ, BEJELENTÉSI, ENGEDÉLYEZTETÉSI ÉS EGYEZTETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (továbbiakban: Ttv.)

5. § (1) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös önkormányzati hivatalnak).
6. § (2) Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. (lásd: **RENDELET**)
- 18/A. (2) A létesítmény és a hozzá tartozó terület felett a rendelkezési jogot gyakorló a tűzoltóság írásos megkeresésére a TMMT elkészítéséhez szükséges műszaki és kapcsolattartási adatokat 30 napon belül köteles a hivatásos tűzoltóság rendelkezésére bocsátani. (lásd: **RENDELET**)
- (3) Az adatszolgáltatásra kötelezett a szöveges formátumú adatokat elektronikus úton, míg a műszaki rajzos, grafikus formátumúakat nyomtatott és elektronikus változatban kell átadnia a tűzoltóság részére. (lásd: **RENDELET**)
- (4) Az adatokban bekövetkezett változásokat a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb írásban 8 napon belül be kell jelenteni a hivatásos tűzoltóságnak. (lásd: **RENDELET**)
20. § (1) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni. (lásd: **RENDELET**)
- 20/A. § Beépített tűzjelző berendezés vagy beépített tűzoltó berendezés jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján történő létesítési kötelezettsége esetén a beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés létesítését, továbbá átalakítását, bővítését, használatbavételét és megszüntetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell. (lásd: **RENDELET**)

2. 28/2000. (X. 11.) EüM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

4. § (2) A vezető a bekövetkezett tüzesetekről távbeszélőn haladéktalanul tájékoztatja munkaidőben az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, munkaidőn kívül annak központi ügyeletét. A bejelentést írásban is meg kell ismételni.
- (3) Ha az egészségügyi szolgáltató a tüzeset következtében nem tud maradéktalanul eleget tenni területi, illetve szakmai ellátási kötelezettségének, erről a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt is haladéktalanul értesítenie kell.

A tüzeset kivizsgálásának eredményéről, a keletkezett károkról, a megállapított felelősök nevének és beosztásának feltüntetésével az egészségügyért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.

- (4) A tüzeset kivizsgálásának eredményéről, a keletkezett károkról, a megállapított felelősök nevének és beosztásának feltüntetésével az egészségügyért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.

3. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ban meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszédési számlára befizetni (a továbbiakban: befizetés).

*(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét. (lásd: **RENDELET**)*

4. 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

EGYES TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

4. A műszaki előírástól való eltérés

4. § (1) A tűzvédelmi hatóság az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 4. § (1) bekezdésében szereplő létesítési, használati és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében - kérelemre eltérést engedélyezhet, az OTSZ 1-15. §-a, 19. § (3) bekezdése, 79. § (3)-(5) bekezdése, 80. § (1) és (4) bekezdése, 81. §-a, 109. §-a, 123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §-a, 140. § (1) bekezdése, 145. §-a, 154. § (1) bekezdés b) pontja, 165. §-a, 166. § (2) és (3) bekezdése, 172. § (8) bekezdése, 175. § (1) bekezdése, 176. §-a, 177. § (2) és (3) bekezdése, 184. § (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186. §-a, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)-(8) bekezdése, 193. § (1) bekezdése, 194. § (3) bekezdése, 195. § (1) bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § (1) bekezdése, 199. §-a, 200. § (1) bekezdése, 201. §-a, 202. § (5)-(7) bekezdése, 203. § (1) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §-a, 237. § (1) bekezdése, 253. § (2)-(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §-a, 264. § (2) bekezdése, 266. §-a, 267. § (1) és (2) bekezdése, 269. § (1) bekezdése, 270. § (5) bekezdése kivételével.

*(2) Az (1) bekezdés szerinti eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja az OTSZ-ben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet. (lásd: **RENDELET**)*

*(3) A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldást kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a kérelmező igazolja. (lásd: **RENDELET**)*

(4) Az (1) bekezdés szerinti eltérési engedély és a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás iránti kérelem tartalmazza

- a) az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,*
- b) az eltérés indokát,*
- c) az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadter megnevezését,*
- d) eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesülésének igazolását,*
- e) a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás esetén az OTSZ-ben meghatározott biztonsági szint teljesülését,*
- f) a d) és az e) pontban foglaltakat alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentációt.*

*(5) A tűzvédelmi hatóság kérelemre lehetőséget biztosít a tűzvédelmi követelményekkel kapcsolatos egyeztetés megtartására. (lásd: **RENDELET**)*

14. § (1) A munkáltató a szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről vezetett kimutatást az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt - a hatósági ellenőrzés során - köteles bemutatni.

(2) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet [a továbbiakban: 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet] 1. melléklet 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak, munkakörök esetében a tevékenységet végzőnek

az általa tervezett, kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjét, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétét igazolni.
(lásd: **RENDELET**)

5. 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról (lásd: **RENDELET)**

2. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a tűzeset helye szerint illetékes helyi szerve – a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak tűzesetei tekintetében a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti tűzvédelmi hatóság – a bejelentett tűzesetről az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt ad ki

6. 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól (lásd: **RENDELET)**

1. § (1) A jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes vállalkozás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés (a továbbiakban együtt: berendezés)

- a) létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés),
- b) használatbavétele vagy
- c) megszüntetése

iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani.

2/A. § (1) A meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha

- a) az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók száma a naptári évben legfeljebb összesen 10 darabbal módosul, és a jelzési zóna határa nem változik,
- b) a zárt szórófejes vízzel oltó berendezés szórófejeinek száma a naptári évben legfeljebb 10 darabbal módosul, vagy
- c) megváltozik a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ állandó felügyeletének helye vagy módja,

és a tűzvédelmi hatósággal folytatott egyeztetés alapján a tűzvédelmi hatóság arról írásban nyilatkozik.

7. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

31. § (2) E, F_{roof} vagy F tűzvédelmi osztályú anyag tetőfedésként alkalmazható, ha az építmény legfeljebb egy emeletszinttel rendelkezik, és a tűzvédelmi hatóság azt az adott építményre engedélyezte, kivéve, ha

- a) az E tűzvédelmi osztályú tetőfedés a $B_{roof}(t1)$ osztályt is teljesíti,
- b) az építmény legfeljebb kétszintes, és
- c) NAK mértékadó kockázati osztályba tartozik. (lásd: **RENDELET**)

54. § (1) A menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló rendeltetés esetén a speciálisnak nem minősülő általános iskolák kivételével, valamint ahol a rendeltetés alapján e rendelet előírja, a menekülésben korlátozott személyek részére a nem menthető személyek kivételével

- a) a kijáratí szinten biztonságos térbe vagy a kiürítés első szakaszán belül átmeneti védett térbe jutást,
- b) a kijáratí szinttől eltérő építményszinten
- ba) átmeneti védett térbe jutást vagy
- bb) a menekülésben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló helyiségekből a lépcsőn menekülni képes személyek számára többirányú kiürítést kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérő rendeltetés akadálymentesítése esetén a tűzvédelmi hatóság előírhatja

- a) átmeneti védett tér szükségességét és jellemzőit vagy
- b) más, a menekülésben korlátozott személyek menekülését segítő megoldás szükségességét. (lásd: **RENDELET**)

(3) Menekülési felvonót kell létesíteni, ha azt a tűzvédelmi hatóság a menekülés, mentés elősegítése céljából előírja. (lásd: **RENDELET**)

55. § (4) A tűzvédelmi hatóság előírhatja

- a) a kétirányú kommunikációs összeköttetés létesítését az átmeneti védett tér és az épület hatóság által meghatározott pontja között, valamint
- b) az átmeneti védett tér megközelítési útvonalán menekülési jelek elhelyezését. (lásd: **RENDELET**)
65. § (3) A tűzoltási felvonulási terület és út kialakítását a tűzvédelmi hatóság köteles a helyi adottságoknak megfelelően - saját és segítségnyújtó egységek magashoz mentő járműveinek, gépjárműfecskendőinek, más, az érintett épület tűzoltásához tervezett tűzoltó gépjárművének paraméterei alapján - a szakhatósági állásfoglalásában meghatározni az építési engedélyezési eljárás keretében. (lásd: **RENDELET**)
- (4) Tűzoltási felvonulási terület és út lezárásának módját a tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni. (lásd: **RENDELET**)
66. § (1) A tűzoltási felvonulási út és terület biztosítja a beavatkozás és mentés feltételeit. A tűzvédelmi hatósággal egyeztetett homlokzati mentési pontok előtt talpalási helyet kell kialakítani. (lásd: **RENDELET**)
- (3) A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerezési helyeken gépjárműparkolót kialakítani nem lehet. Ezekben a helyeken a parkolási tilalmat táblával és - a tűzvédelmi hatóság előírása esetén - útburkolati jellel jelölni kell. (lásd: **RENDELET**)
71. § Olyan helyen, ahol a víz nem alkalmazható az építményben keletkező tűz oltására, oltóvízellátás helyett az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó berendezést, eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot kell a helyszínen készenlétben tartani. Az oltóvíz helyett alkalmazott tűzoltó berendezések, eszközök, felszerelések, anyagok fajtáját, telepítési, tárolási helyét a tűzvédelmi hatósággal egyeztetni kell. (lásd: **RENDELET**)
73. § (2) Oltóvízként számításba vehetők - a tűzvédelmi hatóság engedélyével - azok a nem időszakos természetes felszíni vizek is, amelyek a védendő szabadtéri tárolóterülettől, építménytől 200 méternél nincsenek nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni. (lásd: **RENDELET**)
- (4) Az oltóvíz szomszédos vagy közeli létesítményeknél - a tűzvédelmi hatóság engedélyével - közösen is biztosítható olyan létesítmény területén elhelyezett oltóvízforrásról, ahol
- a) a védendő szabadtéri tárolóterület, építmény és az oltóvízforrás közötti távolság nem haladja meg az e rendeletben meghatározott távolságot, és
- b) az oltóvízforrás észlelhetőségét, megközelíthetőségét, használhatóságát folyamatosan biztosítják. (lásd: **RENDELET**)
79. § (4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott helyeken, továbbá ahol a víz nem alkalmas az építményben keletkező tűz oltására, a fali tűzcsap helyett az ott lévő anyag oltására alkalmas - a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett - tűzoltó berendezést, eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot kell a helyszínen készenlétben tartani. (lásd: **RENDELET**)
80. § (3) A fali tűzcsapok használatbavétele előtt a kivitelező köteles nyomáspróbát és teljesítménymérést - az egyidejűség figyelembevételével - végezni vagy végeztetni és annak eredményét a tűzvédelmi hatóság részére igazolni. (lásd: **RENDELET**)
86. § (1) Tűzoltó felvonót kell létesíteni
- c) ahol a tűzvédelmi hatóság előírja a tűzoltói beavatkozás biztosítása érdekében. (lásd: **RENDELET**)
- (2) A tűzoltó felvonó elhelyezését egyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal. (lásd: **RENDELET**)
88. § (1) Hő- és füstelvezetést és az ehhez szükséges mértékű légpótlást kell biztosítani
- h) ott, ahol a rendeltetés és a füstfejlődés jellemzői alapján, a kiürítés és a tűzoltó beavatkozás feltételeinek biztosítása céljából a tűzvédelmi hatóság előírja. (lásd: **RENDELET**)
- (3) Füstmentesítést kell létesíteni
- b) ahol a tűzvédelmi hatóság a rendeltetés és a füstfejlődés jellemzői alapján, a kiürítés és a tűzoltó beavatkozás feltételeinek biztosítása céljából előírja, vagy
- c) ahol e rendelet a rendeltetés alapján vagy a kiürítés biztosítása céljából előírja. (lásd: **RENDELET**)
89. § (1) A hő- és füstelvezetés és a füstmentesítés kézi működtetését biztosítani kell.
- (2) A tűzvédelmi hatóság a kiürítés és a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása céljából előírhatja (lásd: **RENDELET**)

91. § (5) Meglévő épület, épületrész füstelvezetésének létesítésénél, átalakításánál, felújításánál oldalfalba épített meglévő nyílászáró füstelvezető szerkezetként való alkalmazása esetén, vizsgálati eredmény hiányában alkalmazható normatív átfolyási tényező, ha az alkalmazást az átalakítás mértékének, körének figyelembevételével a tűzvédelmi hatósággal egyeztetették. (lásd: **RENDELET**)
135. § Az (1) bekezdés szerint kialakított építményekben az építményrészek külön lekapcsolásának szükségességét és kialakítását a tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni. (lásd: **RENDELET**)
146. § (1) Biztonsági világítást kell létesíteni
- k) ahol a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.
- (5) Pánik elleni világítást kell létesíteni
- a) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben és
 - b) a nem menthető vagy előkészítéssel menthető személyek elhelyezésére szolgáló helyiségekben.
- (6) A tűzvédelmi hatósággal egyeztetett kialakítású menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként, ahol
- a) e rendelet vagy
 - b) a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján előírja. (lásd: **RENDELET**)
154. § (1) Beépített tűzjelző berendezést, beépített tűzoltó berendezést kell létesíteni
- b) ahol azt a fennálló veszélyhelyzetre, az építmény nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellegére, az építményben tartózkodók biztonságára, a tűzoltóság vonulási távolságára, valamint a létfontosságú rendszerelem védelmére tekintettel a tűzvédelmi hatóság előírja. (lásd: **RENDELET**)
156. § (1) Az állandó felügyelet biztosítása mellett, a tűzjelzést automatikus átjelzéssel továbbítani kell az elsőfokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre
- d) menekülésben korlátozott személyek speciális intézménye esetében. (lásd: **RENDELET**)
163. § (2) Életvédelmi és kombinált védelmi jelleg esetén, ha a teljes körű védelmet jogszabály, tűzvédelmi hatóság nem írja elő, legalább a menekülési útvonal védelmét biztosítani kell.
- (3) Teljes körű védelmet kell biztosítani
- b) ahol azt a tűzvédelmi hatóság előírja. (lásd: **RENDELET**)
177. § (1) Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy
- d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit, (lásd: **RENDELET**)
193. § (4) A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságot biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.
202. § (5) A berendezés - közte a tűz- és hibaátjelző - tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást a tudomásra jutást követően késedelem nélkül telefonon jelezni kell az elsőfokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen. (lásd: **RENDELET**)
203. § (5) Ha a távfelügyelet vagy az elsőfokú tűzvédelmi hatóság által a tűzátjelzés fogadásra meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon belül - a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett - kell megvalósítani. (lásd: **RENDELET**)
204. § (5) A tűzvédelmi hatóság a (3) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. (lásd: **RENDELET**)
252. § (1) Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető
- d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz. (lásd: **RENDELET**)
254. § (4) A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni. (lásd: **RENDELET**):
264. § (4) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.

8. 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról

3.§ (5) A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását évente legalább egy alkalommal az érintett munkavállalókkal gyakoroltatni kell. A gyakorlat eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni, a gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról az illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vagy a honvédelemért felelős miniszter külön jogszabályban meghatározott hatáskörébe tartozó esetben a honvédelemért felelős minisztert, mint tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

9. Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek vonatkozó rendelkezései (TvMI)

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Tűzvédelmi ellenőrzés megtartására jogosultak:

- 1/1. Tűzvédelmi hatóság képviselői,
- 1/2. Főigazgató, Gazdasági igazgató,
- 1/3. Főigazgató, Gazdasági igazgató által megbízott, felhatalmazott személyek,
- 1/4. Tűzvédelmi vezető.
- 1/5. **RENDELET szerinti képviselők**

2. A Szabályzat módosítására vonatkozó rendelkezések:

- 2/1. A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén is naprakészen kell tartani.
- 2/2. A Szabályzatot évenként felül kell vizsgálni.
- 2/3. A Szabályzatot az új jogi rendelkezések alapján, vagy a meglévő jogszabályok módosulását követően aktualizálni kell.
- 2/4. Amennyiben a módosítás vagy kiegészítés a Szabályzat tartalmát jelentős mértékben befolyásolja, ez esetben új Szabályzatot kell kiadni.
- 2/5. A Szabályzathoz kapcsolódó, valamennyi tűzvédelmi dokumentumot 5 évig meg kell őrizni.

2/6. Hivatkozott hatályos rendelkezések és elérhetőségük:

1. 1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

<https://njt.hu/jogszabaly/1996-31-00-00>

2. 28/2000. (X. 11.) EüM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

<https://njt.hu/jogszabaly/2000-28-20-0B>

3. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

<https://njt.hu/jogszabaly/2011-259-20-22>

4. 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

<https://njt.hu/jogszabaly/2017-489-20-22>

5. 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tüzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról

<https://njt.hu/jogszabaly/2017-490-20-22>

6. 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

<https://njt.hu/jogszabaly/2017-491-20-22>

7. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

<https://njt.hu/jogszabaly/2014-54-20-0A>

8. 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról

<https://njt.hu/jogszabaly/2023-101-20-0A>

9. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmiszakvizsga részletes szabályairól
<https://njt.hu/jogszabaly/2011-45-20-0A>

10. Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek vonatkozó rendelkezései (TvMI)

<https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek>

3. Tűzvédelmi jogkövetkezmények:

- 3/1. A Szabályzatban, valamint az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályokban, hatósági határozatokban, szabványokban és más szabályzatokban foglalt előírásokat minden munkavállaló külön felhívás nélkül köteles érvényesíteni. Aki a Szabályzatban meghatározott előírásokat nem érvényesíti - amennyiben cselekménye súlyosabb megítélés alá nem esik, - az ellen fegyelmi, indokolt esetben, ha kárt okozott, akkor kártérítési eljárást kell indítani.
- 3/2. A hatályos tűzvédelmi jogszabályokba ütköző súlyosabb mulasztás, tűzvédelmi bírságolási, szabálysértési eljárás megindítását, illetve büntetőjogi felelősségre vonást von/vonhat maga után.
- 3/3. A Kórház első számú vezetője, valamint a szervezeti egységek felelős vezetői kötelezik a munkavállalókat ezen Szabályzatban foglalt előírások betartására, illetőleg a rendelkezések érvényesítésével összefüggő jogkövető magatartásra, valamint a Kórház területén tartózkodók figyelmét - szükség esetén - felhívják, az önkéntes jogkövetésre.

Szekszárd, 2025. március 27.

Halbaksz Ferenc
 tűzvédelmi tanácsadó sk.

Halbaksz Mérnöki Kft.
 7140. Bátaszék Budai utca 102.
 Tel.: +36 30 9467 798
 e-mail: halbaksz@gmail.com

BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet
 Budapest
 Szám: AK-46/1999.
 Tűzoltó tiszti átképző (1999.06.30.)

HALBAKSZ Mérnöki KFT.
 7140 Bátaszék, Budai u. 102.
 Adószám: 23054718-2-17
 Bankszámla szám: 10404601-50526753-90891004

Hollósi Tibor
 tűzvédelmi vezető sk.
 Mobil : +36 30 208 3068
 Mobil: TVBJK:*0492
 Belső: 170 mellék
 e-mail: hollosi.tibor@tmkorhaz.hu
BM. Tűz és Polgárvédelmi Intézet
 Budapest
 Szám: 28/1994.
 Tűzoltó tiszti átképző (1994.07.08.)

SZABÁLYZAT MELLÉKLETEK:

1. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS (VÁLTOZÓ)
2. KIMUTATÁS A SZERVEZETI EGYSÉGEKRŐL, A KIMENEKÍTÉSRE IGÉNYBE VEHETŐ HELYI LÉTSZÁMOKRÓL, VALAMINT A MUNKAIDŐ RENDRŐL (VÁLTOZÓ)
3. TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA ÉS TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK
4. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG
5. TŰZVÉDELMI HÁZIREND „L” ÉPÜLET
6. VESZÉLYES ANYAGOK KIMUTATÁSA KÖZPONTI GYÓGYSZERTÁR (VÁLTOZÓ)
7. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK A PNEUMATIKUS SZÁMÍTÓGÉPPEL VEZÉRELT CSŐPOSTA RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN
8. JOGSZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ, BEJELENTÉSI, ENGEDÉLYEZTETÉSI ÉS EGYEZTETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
9. KIÜRÍTÉSI ADATLAPOK

SZABÁLYZAT FÜGGELÉK:

1. Tűzriadó terv

TŰZRIADÓ TERV MELLÉKLETEK:

1. Tűzriadó terv kivonatok (épületenként),
2. Létesítmény alaprajzok,
3. Épület alaprajzok,
4. Kimutatások.